

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL **(Registros máximos diarios)**

PERMISIONARIO: Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	98.1670	0.6391	0.1556	0.7908	7.7504	237.3230	5.2220	38.6318	50.5502	0.5353	3.9930	0.0050
02/04/2026	98.3462	0.6416	0.1523	0.7911	7.7539	239.4155	4.6023	38.5949	50.5193	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	98.3547	0.8795	0.1506	1.0290	7.7655	240.2876	3.9701	38.4673	50.4361	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	98.4155	0.6560	0.1546	0.8037	7.7352	240.5351	2.8171	38.5880	50.4980	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	98.4797	0.6338	0.1636	0.7892	7.7884	239.2863	3.5844	38.8494	50.6355	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	98.4067	0.6681	0.2050	0.8351	7.7780	240.3948	4.2890	39.3792	50.9156	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	97.8790	0.6625	0.1843	0.8370	7.7937	240.5354	6.3374	39.3768	50.9020	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	98.3223	0.6370	0.1712	0.7907	7.7910	241.4514	10.3743	38.6706	50.5412	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	98.5951	0.6612	0.1486	0.8058	7.7692	241.1654	13.0424	38.6233	50.5057	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	98.5375	0.6278	0.1547	0.7769	7.7602	240.3522	13.2262	38.5955	50.5261	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	98.1054	0.6377	0.1551	0.7856	7.7767	241.2462	11.5872	38.6895	50.5625	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	98.2057	0.6206	0.1565	0.7729	7.7320	241.3652	10.5498	38.7047	50.5665	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	97.9373	0.6142	0.1645	0.7756	7.7672	241.2846	11.0831	38.8892	50.6758	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	98.1245	0.6257	0.1586	0.7783	7.7904	241.6416	10.0819	38.7687	50.6045	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	98.2539	0.6279	0.1568	0.7784	7.7354	241.4561	9.9287	38.6397	50.5324	0.3441	0.0000	0.0000
16/04/2026	98.1310	0.6278	0.1585	0.7819	7.7957	241.2996	8.6699	38.6858	50.5573	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	98.2466	0.6390	0.1600	0.7922	7.6863	241.3653	7.4263	38.7112	50.5693	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	98.1756	0.6901	0.1542	0.8417	7.7431	240.5685	6.5825	38.6862	50.5395	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	98.2401	0.6208	0.1628	0.7711	7.7872	240.4545	6.7175	38.8781	50.6826	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	97.8051	0.7473	0.1730	0.9141	7.7526	241.1246	6.0937	39.0746	50.7633	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	98.2666	0.6874	0.1958	0.8488	7.7831	240.5682	5.5771	38.7574	50.5389	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	98.0980	0.7185	0.1564	0.8631	7.7886	240.5837	7.9889	38.6440	50.5422	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	98.1831	0.6667	0.1525	0.8079	7.7936	240.3345	6.2942	38.6138	50.5129	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	98.3956	0.6458	0.1547	0.7853	7.6732	240.6253	4.7248	38.7371	50.5786	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	98.2057	0.6466	0.1514	0.7887	7.7763	239.8475	5.2651	38.6490	50.5350	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	98.1231	0.6509	0.1511	0.7979	7.7692	239.4236	5.8040	38.7646	50.5871	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	98.0249	0.6459	0.1560	0.7983	7.7601	239.7237	6.4362	38.8335	50.6326	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	98.1650	0.6546	0.1490	0.7947	7.7830	240.2646	6.3847	38.6212	50.5095	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	98.1118	0.6755	0.1540	0.8245	7.7890	240.4564	5.9321	38.6267	50.5069	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	98.2372	0.6788	0.1580	0.8358	7.7746	240.3633	5.3974	38.6079	50.5049	0.5124	0.0000	0.0000
Mínimo	97.8051	0.6142	0.1486	0.7711	7.6732	237.3230	2.8171	38.4673	50.4361	0.0918	3.9930	0.0050
Promedio	98.2180	0.6609	0.1606	0.8129	7.7648	240.4915	7.1997	38.7453	50.5844	0.4183	3.9930	0.0050
Máximo	98.5951	0.8795	0.2050	1.0290	7.7957	241.6416	13.2262	39.3792	50.9156	1.1624	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.1804	0.0507	0.0132	0.0519	0.0298	0.8791	2.8191	0.2082	0.1096	0.2051	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	98.1353	0.6042	0.1520	0.7562	7.4095	237.3230	5.2220	38.5705	50.4981	0.5353	3.9930	0.0050
02/04/2026	98.1681	0.6157	0.1499	0.7656	7.4403	239.4155	4.6023	38.5341	50.4706	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	98.2362	0.6718	0.1478	0.8196	7.4711	240.2876	3.9701	38.4259	50.3714	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	98.2945	0.6220	0.1463	0.7683	7.4142	240.5351	2.8171	38.4435	50.4172	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	98.1078	0.6231	0.1507	0.7738	7.4666	239.2863	3.5844	38.5737	50.4870	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	97.5772	0.6311	0.1737	0.8048	7.4575	240.3948	4.2890	38.9080	50.6565	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	97.5489	0.6413	0.1683	0.8096	7.4181	240.5354	6.3374	38.9334	50.6661	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	98.1503	0.6170	0.1524	0.7694	7.4770	241.4514	10.3743	38.5413	50.4725	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	98.2410	0.6238	0.1442	0.7680	7.4038	241.1654	13.0424	38.4739	50.4339	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	98.2551	0.6078	0.1490	0.7568	7.4888	240.3522	13.2262	38.4788	50.4458	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	98.0488	0.6130	0.1504	0.7634	7.4547	241.2462	11.5872	38.6220	50.5213	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	98.1156	0.6094	0.1501	0.7595	7.4154	241.3652	10.5498	38.5832	50.5023	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	97.8121	0.6040	0.1616	0.7656	7.5026	241.2846	11.0831	38.8015	50.6223	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	97.9963	0.6112	0.1542	0.7655	7.4770	241.6416	10.0819	38.6633	50.5437	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	98.1514	0.6090	0.1516	0.7607	7.4190	241.4561	9.9287	38.5535	50.4853	0.3441	0.0000	0.0000
16/04/2026	98.0327	0.6163	0.1525	0.7689	7.4615	241.2996	8.6699	38.6293	50.5220	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	98.0858	0.6187	0.1520	0.7707	7.4047	241.3653	7.4263	38.5920	50.4997	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	98.0722	0.6238	0.1494	0.7733	7.3268	240.5685	6.5825	38.6011	50.5024	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	98.0613	0.6043	0.1495	0.7538	7.4959	240.4545	6.7175	38.6246	50.5293	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	97.6033	0.6283	0.1636	0.7919	7.5335	241.1246	6.0937	38.9027	50.6605	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	98.0861	0.6385	0.1603	0.7988	7.4852	240.5682	5.5771	38.5496	50.4582	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	98.0439	0.6327	0.1453	0.7780	7.4742	240.5837	7.9889	38.6046	50.5000	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	98.1007	0.6288	0.1452	0.7740	7.4433	240.3345	6.2942	38.5722	50.4848	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	98.2291	0.6248	0.1426	0.7674	7.4669	240.6253	4.7248	38.4925	50.4444	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	98.1428	0.6295	0.1454	0.7749	7.4208	239.8475	5.2651	38.5417	50.4672	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	97.9562	0.6307	0.1462	0.7769	7.4012	239.4236	5.8040	38.6778	50.5418	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	97.8397	0.6311	0.1525	0.7836	7.4431	239.7237	6.4362	38.7535	50.5807	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	98.1034	0.6370	0.1439	0.7809	7.4465	240.2646	6.3847	38.5651	50.4756	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	98.0706	0.6422	0.1440	0.7862	7.4405	240.4564	5.9321	38.5824	50.4815	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	98.1186	0.6421	0.1496	0.7918	7.4440	240.3633	5.3974	38.5382	50.4543	0.5124	0.0000	0.0000
Mínimo	97.5489	0.6040	0.1426	0.7538	7.3268	237.3230	2.8171	38.4259	50.3714	0.0918	3.9930	0.0050
Promedio	98.0462	0.6244	0.1515	0.7759	7.4468	240.4915	7.1997	38.6111	50.5066	0.4183	3.9930	0.0050
Máximo	98.2945	0.6718	0.1737	0.8196	7.5335	241.6416	13.2262	38.9334	50.6661	1.1624	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.1915	0.0147	0.0073	0.0162	0.0401	0.8791	2.8191	0.1301	0.0708	0.2051	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	98.0883	0.5789	0.1487	0.7299	7.1175	237.3230	5.2220	38.5220	50.4464	0.5353	3.9930	0.0050
02/04/2026	98.0968	0.5902	0.1440	0.7411	7.2054	239.4155	4.6023	38.4068	50.3926	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	98.0131	0.5955	0.1454	0.7431	7.1314	240.2876	3.9701	38.3513	50.1837	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	98.0840	0.6117	0.1410	0.7573	7.1528	240.5351	2.8171	38.3591	50.3711	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	97.7487	0.6043	0.1387	0.7568	7.1112	239.2863	3.5844	38.3030	50.3362	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	96.8930	0.6026	0.1484	0.7571	7.1068	240.3948	4.2890	38.3504	50.3614	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	96.9145	0.6174	0.1574	0.7757	7.1438	240.5354	6.3374	38.6873	50.5229	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	97.9776	0.5872	0.1459	0.7413	7.1734	241.4514	10.3743	38.4095	50.3956	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	98.0121	0.6052	0.1341	0.7529	7.1361	241.1654	13.0424	38.2188	50.2917	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	98.0980	0.5831	0.1356	0.7364	7.1360	240.3522	13.2262	38.2818	50.3379	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	97.9637	0.5895	0.1428	0.7384	7.1035	241.2462	11.5872	38.5835	50.4843	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	97.9490	0.5972	0.1471	0.7494	7.1032	241.3652	10.5498	38.5152	50.4622	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	97.7051	0.5930	0.1579	0.7558	7.1325	241.2846	11.0831	38.7158	50.5753	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	97.8679	0.6012	0.1489	0.7566	7.1160	241.6416	10.0819	38.5692	50.4898	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	98.0256	0.5964	0.1477	0.7473	7.1119	241.4561	9.9287	38.4685	50.4251	0.3441	0.0000	0.0000
16/04/2026	97.9682	0.6076	0.1470	0.7598	7.1047	241.2996	8.6699	38.5543	50.4777	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	97.9135	0.6011	0.1447	0.7539	7.1159	241.3653	7.4263	38.4831	50.4368	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	97.8941	0.5971	0.1454	0.7460	7.1053	240.5685	6.5825	38.5483	50.4593	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	97.7105	0.5769	0.1398	0.7281	7.1048	240.4545	6.7175	38.5034	50.4542	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	97.3932	0.6015	0.1585	0.7630	7.1609	241.1246	6.0937	38.7069	50.4660	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	97.7299	0.6004	0.1464	0.7650	7.1121	240.5682	5.5771	38.4120	50.3722	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	97.8755	0.5935	0.1352	0.7499	7.1267	240.5837	7.9889	38.5613	50.4390	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	98.0352	0.6079	0.1389	0.7544	7.1253	240.3345	6.2942	38.5197	50.4316	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	97.9165	0.6039	0.1334	0.7493	7.1916	240.6253	4.7248	38.3685	50.3671	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	98.0165	0.6112	0.1420	0.7599	7.1190	239.8475	5.2651	38.4812	50.4229	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	97.8209	0.6183	0.1421	0.7633	7.1157	239.4236	5.8040	38.5694	50.4881	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	97.7416	0.6123	0.1479	0.7627	7.1323	239.7237	6.4362	38.6328	50.5205	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	98.0416	0.6216	0.1363	0.7671	7.1395	240.2646	6.3847	38.5351	50.4511	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	98.0176	0.6162	0.1386	0.7661	7.1064	240.4564	5.9321	38.5421	50.4510	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	98.0099	0.6201	0.1421	0.7690	7.1629	240.3633	5.3974	38.4397	50.3949	0.5124	0.0000	0.0000
Mínimo	96.8930	0.5769	0.1334	0.7281	7.1032	237.3230	2.8171	38.2188	50.1837	0.0918	3.9930	0.0050
Promedio	97.8507	0.6014	0.1441	0.7532	7.1301	240.4915	7.1997	38.4867	50.4236	0.4183	3.9930	0.0050
Máximo	98.0980	0.6216	0.1585	0.7757	7.2054	241.6416	13.2262	38.7158	50.5753	1.1624	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.3001	0.0119	0.0066	0.0116	0.0267	0.8791	2.8191	0.1237	0.0767	0.2051	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL **(Registros máximos diarios)**

PERMISIONARIO:
 PUNTO DE MEDICIÓN:
 ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	90.8130	0.6365	0.1358	0.7717	7.5912	239.2543	5.2220	40.7413	51.7225	0.5353	3.5740	0.0050
02/04/2026	91.0791	0.6421	0.1340	0.7738	7.6597	239.4356	4.6023	40.7462	51.7125	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	91.1273	0.8713	0.1324	1.0024	7.5664	239.3715	3.9701	40.5984	51.6209	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	91.1058	0.6456	0.1347	0.7756	7.5197	240.1644	2.8171	40.7136	51.6970	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	90.9386	0.6354	0.1643	0.7694	7.8727	239.6546	3.5844	40.9138	51.7951	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	91.1483	0.6557	0.1794	0.8162	7.8784	240.3569	4.2890	41.5480	52.1399	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	90.3640	0.6629	0.1631	0.8147	7.9734	241.4219	6.3374	41.5394	52.1196	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	90.7690	0.6400	0.1470	0.7727	7.8906	239.3464	10.3743	40.8352	51.7583	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	91.0860	0.6616	0.1296	0.7865	8.0498	240.3468	13.0424	40.8843	51.7739	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	90.9935	0.6314	0.1346	0.7620	7.8142	240.3632	13.2262	40.7960	51.7482	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	90.8474	0.6332	0.1346	0.7639	7.8764	239.5321	11.5872	40.9021	51.8330	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	91.0907	0.6183	0.1385	0.7492	7.5049	240.3515	10.5498	40.7918	51.7449	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	90.7914	0.6131	0.1438	0.7553	7.4859	241.5682	11.0831	40.9829	51.8453	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	90.6838	0.6239	0.1384	0.7569	7.6561	240.8421	10.0819	40.8645	51.7838	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	90.8607	0.6273	0.1357	0.7584	7.7406	241.4232	0.0000	40.8175	51.7621	0.0000	0.0000	0.0000
16/04/2026	90.5330	0.6226	0.1371	0.7576	7.8000	241.4539	8.6699	40.8865	51.7991	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	91.5110	0.6223	0.1386	0.7543	7.8889	240.8958	7.4263	41.3322	52.0418	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	91.7567	0.6752	0.1331	0.8058	7.8402	240.8325	6.5825	40.5991	51.6258	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	91.8307	0.6483	0.1294	0.7766	7.6262	241.1459	6.7175	40.5963	51.5170	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	97.5624	0.8504	0.2754	1.0141	8.1842	240.7522	6.0937	41.0798	51.8844	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	98.1807	0.7529	0.1851	0.8955	7.9520	240.5695	5.5771	40.7960	51.7187	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	97.9941	0.8126	0.1407	0.9495	7.7174	241.5565	7.9889	40.8111	51.7457	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	91.1218	0.6729	0.1343	0.7962	7.7380	241.5685	6.2942	40.7722	51.7237	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	90.9367	0.6452	0.1360	0.7661	7.7295	240.3544	4.7248	40.8332	51.7608	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	90.7247	0.6432	0.1327	0.7687	7.7732	241.3123	5.2651	40.8009	51.7482	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	90.5581	0.6538	0.1329	0.7823	7.9255	241.7346	5.8040	40.9766	51.8301	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	92.5741	0.6531	0.1366	0.7897	7.8888	240.2579	6.4362	41.0284	51.8665	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	98.0380	0.7003	0.1401	0.8375	7.7339	241.4564	6.3847	40.7895	51.7294	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	98.0529	0.7015	0.1370	0.8348	7.7359	239.7555	5.9321	40.8156	51.7415	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	90.5192	0.6851	0.1386	0.8226	7.9215	240.5357	5.3974	40.8449	51.7559	0.5124	0.0000	0.0000
Mínimo	90.3640	0.6131	0.1294	0.7492	7.4859	239.2543	0.0000	40.5963	51.5170	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	92.1864	0.6713	0.1458	0.8060	7.7845	240.5871	6.8687	40.8879	51.7849	0.4068	0.1191	0.0002
Máximo	98.1807	0.8713	0.2754	1.0141	8.1842	241.7346	13.2262	41.5480	52.1399	1.1624	3.5740	0.0050
Desv. Est.	2.6658	0.0661	0.0280	0.0701	0.1652	0.7774	3.0601	0.2302	0.1302	0.2185	0.6525	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	90.7201	0.6150	0.1333	0.7483	7.4891	239.2543	5.2220	40.6929	51.6872	0.5353	3.5740	0.0050
02/04/2026	90.7514	0.6192	0.1316	0.7508	7.4965	239.4356	4.6023	40.6612	51.6678	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	90.9473	0.6725	0.1298	0.8023	7.3600	239.3715	3.9701	40.5219	51.5557	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	90.9677	0.6215	0.1282	0.7497	7.3987	240.1644	2.8171	40.5518	51.6078	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	90.6959	0.6028	0.1339	0.7367	7.4800	239.6546	3.5844	40.7294	51.6928	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	90.2077	0.6305	0.1504	0.7809	7.5728	240.3569	4.2890	40.9867	51.8289	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	89.9368	0.6426	0.1469	0.7895	7.7394	241.4219	6.3374	41.1083	51.8890	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	90.5819	0.6226	0.1327	0.7554	7.6500	239.3464	10.3743	40.7135	51.6939	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	90.5611	0.6287	0.1254	0.7541	7.7577	240.3468	13.0424	40.6767	51.6732	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	90.7419	0.6095	0.1299	0.7394	7.5882	240.3632	13.2262	40.6387	51.6632	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	90.5971	0.6137	0.1312	0.7449	7.5417	239.5321	11.5872	40.7599	51.7258	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	90.9142	0.6101	0.1317	0.7418	7.2788	240.3515	10.5498	40.6531	51.6691	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	90.5242	0.6039	0.1415	0.7454	7.3908	241.5682	11.0831	40.8910	51.7988	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	90.5429	0.6105	0.1345	0.7450	7.5519	240.8421	10.0819	40.8015	51.7491	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	90.6784	0.6080	0.1319	0.7399	7.5654	241.4232	0.0000	40.6983	51.6958	0.0000	0.0000	0.0000
16/04/2026	90.3995	0.6116	0.1324	0.7440	7.7383	241.4539	8.6699	40.8195	51.7596	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	91.0859	0.6128	0.1317	0.7446	7.7008	240.8958	7.4263	40.3643	51.5099	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	91.4220	0.6318	0.1273	0.7592	7.5449	240.8325	6.5825	40.2320	51.4082	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	91.4366	0.6357	0.1245	0.7602	7.3785	241.1459	6.7175	40.3445	51.3553	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	91.5095	0.6425	0.1407	0.7832	7.3413	240.7522	6.0937	40.4402	51.5060	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	96.7522	0.6904	0.1508	0.8412	6.6376	240.5695	5.5771	38.9163	50.6312	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	92.7577	0.6652	0.1305	0.7957	6.3481	241.5565	7.9889	40.1083	51.3255	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	90.5920	0.6343	0.1273	0.7616	7.5827	241.5685	6.2942	40.7262	51.6951	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	90.7012	0.6234	0.1251	0.7485	7.5981	240.3544	4.7248	40.6606	51.6677	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	90.5779	0.6280	0.1273	0.7553	7.6447	241.3123	5.2651	40.7182	51.6952	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	90.3279	0.6337	0.1282	0.7619	7.7074	241.7346	5.8040	40.8689	51.7732	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	90.3186	0.6331	0.1337	0.7668	7.6145	240.2579	6.4362	40.9109	51.7936	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	92.8283	0.6532	0.1293	0.7825	5.6108	241.4564	6.3847	40.0782	51.3179	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	94.6496	0.6679	0.1316	0.7995	6.1728	239.7555	5.9321	39.5620	51.0172	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	90.4182	0.6411	0.1307	0.7718	7.7828	240.5357	5.3974	40.7535	51.7043	0.5124	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Mínimo	89.9368	0.6028	0.1245	0.7367	5.6108	239.2543	0.0000	38.9163	50.6312	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	91.1715	0.6305	0.1328	0.7633	7.3755	240.5871	6.8687	40.5530	51.5919	0.4068	3.5740	0.0050
Máximo	96.7522	0.6904	0.1508	0.8412	7.7828	241.7346	13.2262	41.1083	51.8890	1.1624	3.5740	0.0050
Desv. Est.	1.4115	0.0217	0.0068	0.0241	0.5088	0.7774	3.0601	0.4373	0.2586	0.2185	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL **(Registros mínimos diarios)**

PERMISIONARIO:
 PUNTO DE MEDICIÓN:
 ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/04/2026	90.6248	0.5964	0.1307	0.7297	7.4002	239.2543	5.2220	40.6568	51.6518	0.5353	3.5740	0.0050
02/04/2026	90.5177	0.6056	0.1263	0.7378	7.3203	239.4356	4.6023	40.5087	51.5861	0.4894	0.0000	0.0000
03/04/2026	90.7651	0.5991	0.1268	0.7285	7.2280	239.3715	3.9701	40.4091	51.3652	0.6500	0.0000	0.0000
04/04/2026	90.6695	0.6092	0.1230	0.7376	7.3285	240.1644	2.8171	40.4738	51.5565	0.2371	0.0000	0.0000
05/04/2026	90.4369	0.1268	0.1282	0.2911	7.3493	239.6546	3.5844	40.6108	51.4711	1.1624	0.0000	0.0000
06/04/2026	89.1800	0.6061	0.1292	0.7484	7.2644	240.3569	4.2890	40.4567	51.5453	0.4894	0.0000	0.0000
07/04/2026	89.2008	0.6169	0.1336	0.7505	7.6180	241.4219	6.3374	40.8659	51.7506	0.2065	0.0000	0.0000
08/04/2026	90.3396	0.5960	0.1265	0.7296	7.4842	239.3464	10.3743	40.5814	51.6176	0.1912	0.0000	0.0000
09/04/2026	90.1479	0.6063	0.1161	0.7334	7.5567	240.3468	13.0424	40.3884	51.5174	0.1529	0.0000	0.0000
10/04/2026	90.4055	0.5817	0.1184	0.7161	7.2643	240.3632	13.2262	40.4569	51.5676	0.2600	0.0000	0.0000
11/04/2026	90.2490	0.5719	0.1261	0.7022	7.3306	239.5321	11.5872	40.6871	51.6902	0.0918	0.0000	0.0000
12/04/2026	90.5998	0.6003	0.1285	0.7336	7.1843	240.3515	10.5498	40.5592	51.6139	0.3059	0.0000	0.0000
13/04/2026	90.3390	0.5977	0.1383	0.7395	7.2589	241.5682	11.0831	40.7525	51.7264	0.2447	0.0000	0.0000
14/04/2026	90.4338	0.5989	0.1287	0.7337	7.4239	240.8421	10.0819	40.7155	51.7021	0.3059	0.0000	0.0000
15/04/2026	90.4404	0.5976	0.1289	0.7290	7.4238	241.4232	0.0000	40.6049	51.6460	0.0000	0.0000	0.0000
16/04/2026	90.2965	0.6030	0.1281	0.7366	7.6716	241.4539	8.6699	40.7423	51.7161	0.4894	0.0000	0.0000
17/04/2026	89.4126	0.6030	0.1269	0.7324	7.5544	240.8958	7.4263	40.0915	51.3620	0.6576	0.0000	0.0000
18/04/2026	91.1322	0.6106	0.1207	0.7437	7.1847	240.8325	6.5825	40.0462	51.2955	0.5506	0.0000	0.0000
19/04/2026	91.1134	0.6202	0.1201	0.7449	7.1951	241.1459	6.7175	40.1067	51.1412	0.5353	0.0000	0.0000
20/04/2026	89.6029	0.6195	0.1202	0.7445	3.1481	240.7522	6.0937	38.6989	50.3904	0.1835	0.0000	0.0000
21/04/2026	90.2103	0.6487	0.1290	0.7883	0.8035	240.5695	5.5771	38.4399	50.3545	0.5200	0.0000	0.0000
22/04/2026	90.3528	0.6030	0.1182	0.7400	0.8033	241.5565	7.9889	38.5715	50.3860	0.4741	0.0000	0.0000
23/04/2026	90.4591	0.6123	0.1216	0.7391	7.0720	241.5685	6.2942	40.5709	51.6158	0.3594	0.0000	0.0000
24/04/2026	90.4921	0.6053	0.1169	0.7326	7.5155	240.3544	4.7248	40.5271	51.5842	0.5124	0.0000	0.0000
25/04/2026	90.4656	0.6147	0.1233	0.7444	7.5557	241.3123	5.2651	40.6585	51.6579	0.4129	0.0000	0.0000
26/04/2026	90.0705	0.6207	0.1253	0.7475	7.5823	241.7346	5.8040	40.7479	51.7160	0.3976	0.0000	0.0000
27/04/2026	90.0085	0.6123	0.1287	0.7439	5.3779	240.2579	6.4362	40.2180	51.3918	0.4053	0.0000	0.0000
28/04/2026	90.4260	0.6236	0.1229	0.7515	0.7651	241.4564	6.3847	38.5493	50.4250	0.3594	0.0000	0.0000
29/04/2026	90.3822	0.6132	0.1253	0.7441	0.7845	239.7555	5.9321	38.5547	50.4295	0.5124	0.0000	0.0000
30/04/2026	90.2039	0.6213	0.1247	0.7527	7.6486	240.5357	5.3974	40.6622	51.6504	0.5124	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Mínimo	89.1800	0.1268	0.1161	0.2911	0.7651	239.2543	0.0000	38.4399	50.3545	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	90.2993	0.5914	0.1254	0.7242	6.3032	240.5871	6.8687	40.1971	51.3708	0.4068	3.5740	0.0050
Máximo	91.1322	0.6487	0.1383	0.7883	7.6716	241.7346	13.2262	40.8659	51.7506	1.1624	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.4568	0.0888	0.0050	0.0830	2.3603	0.7774	3.0601	0.7699	0.4641	0.2185	0.0000	0.0000