

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	94.4888	0.6085	0.1572	0.7601	4.9534	240.6255	1.4176	39.6757	51.1278	0.6118	3.9930	0.0050
02/12/2025	98.7669	0.6070	0.1598	0.7591	5.0751	240.8562	5.2916	39.5026	51.0493	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	97.0076	0.5999	0.1573	0.7472	5.2914	240.5184	6.2301	39.7622	51.1996	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.9391	0.5979	0.1548	0.7472	5.3078	241.2645	5.6202	39.8008	51.2140	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	98.6437	0.6301	0.1690	0.7864	4.9322	241.3517	3.5760	39.6150	51.0965	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	98.6888	0.6210	0.1642	0.7781	5.3885	242.5426	2.5567	39.8221	51.2287	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	98.6557	0.6217	0.1672	0.7811	5.4811	242.2137	2.2197	39.8050	51.2153	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	98.7396	0.6273	0.1648	0.7873	4.7365	241.3660	1.8172	38.6904	50.5657	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	98.8539	0.6258	0.1682	0.7849	5.3562	242.2587	1.5861	39.6794	51.1369	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	95.2568	0.5928	0.1574	0.7490	5.2716	240.6599	1.7086	39.6502	51.1320	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	98.8272	0.6091	0.1641	0.7708	5.2930	241.6535	1.5568	39.8109	51.2138	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	98.6792	0.6240	0.1667	0.7888	5.2567	242.3461	1.5791	39.6901	51.1383	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	98.7091	0.6497	0.1648	0.8085	5.3175	242.4635	1.4844	39.7690	51.1879	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	98.6833	0.6219	0.1608	0.7781	5.0581	239.8987	1.4329	39.6125	51.1061	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	98.6782	0.6316	0.1652	0.7921	5.1321	240.6529	1.2769	39.6734	51.1406	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	94.0911	0.5832	0.1631	0.7346	5.0632	241.7699	1.3549	39.7608	51.1905	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	94.4003	0.5828	0.1548	0.7337	5.1758	242.5258	1.4092	39.7096	51.1626	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	98.6707	0.6367	0.1598	0.7964	5.1886	241.6528	1.4134	39.9176	51.2760	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	98.7515	0.7256	0.1581	0.8795	5.2617	242.2537	1.2700	39.6484	51.1222	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	98.5645	0.8889	0.1607	1.0445	5.4988	242.2587	1.2644	38.2249	50.2517	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	98.5698	0.6977	0.1561	0.8485	5.9352	242.3692	1.2672	38.2393	50.2820	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	98.5982	0.6654	0.1550	0.8153	6.5866	242.3625	1.2380	38.2596	50.2918	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	98.5533	0.6582	0.1598	0.8103	6.3745	242.3697	1.2101	38.3628	50.3593	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	98.5240	0.6650	0.1601	0.8231	6.5179	241.4564	1.5248	38.3860	50.3548	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	98.4125	0.6623	0.1639	0.8161	6.5214	242.3798	2.5400	38.4493	50.3987	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	98.2483	0.6699	0.1658	0.8312	6.5257	242.8125	4.2806	38.6819	50.5093	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	98.3880	0.6654	0.1586	0.8198	6.6764	241.5858	4.0244	38.4920	50.4226	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	98.4576	0.6654	0.1599	0.8157	6.5965	240.3699	3.1833	38.3424	50.3394	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	98.5292	0.6587	0.1609	0.8133	6.3823	240.8755	2.4341	38.3536	50.3428	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	98.4476	0.6492	0.1620	0.8090	6.7996	241.5269	2.0902	38.5913	50.4880	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	98.2832	0.6495	0.1686	0.8103	0.0000	241.3987	1.8632	38.6409	50.5160	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	93.9391	0.5828	0.1548	0.7337	4.7365	239.8987	1.2101	38.2249	50.2517	0.6118	3.9930	0.0050
Promedio	97.8608	0.6447	0.1613	0.8003	5.6319	241.6414	2.3286	39.1993	50.8515	1.0775	3.9930	0.0050
Máximo	98.8539	0.8889	0.1690	1.0445	6.7996	242.8125	6.2301	39.9176	51.2760	1.4147	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.6019	0.0568	0.0041	0.0571	0.6503	0.7919	1.4250	0.6568	0.3952	0.1631	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	94.0940	0.5849	0.1493	0.7342	4.6116	240.6255	1.4176	39.5245	51.0529	0.6118	3.9930	0.0050
02/12/2025	94.9603	0.5760	0.1508	0.7268	4.4110	240.8562	5.2916	39.2186	50.8870	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	93.8988	0.5718	0.1505	0.7222	4.9236	240.5184	6.2301	39.5387	51.0698	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.5416	0.5796	0.1496	0.7292	5.1852	241.2645	5.6202	39.6762	51.1413	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	96.7978	0.6045	0.1582	0.7627	3.3752	241.3517	3.5760	38.7465	50.5956	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	95.5497	0.5892	0.1562	0.7454	3.9857	242.5426	2.5567	39.1021	50.8077	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	95.9428	0.5848	0.1584	0.7432	4.5004	242.2137	2.2197	39.0136	50.7598	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	98.4213	0.6160	0.1589	0.7749	3.6489	241.3660	1.8172	38.2653	50.3163	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	95.3002	0.5903	0.1528	0.7431	3.7523	242.2587	1.5861	39.0985	50.8080	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	93.9094	0.5787	0.1528	0.7315	4.8889	240.6599	1.7086	39.5370	51.0630	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	94.4405	0.5839	0.1535	0.7374	4.4851	241.6535	1.5568	39.3768	50.9687	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	95.4817	0.5953	0.1557	0.7509	3.3708	242.3461	1.5791	39.0873	50.7961	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	96.4223	0.6083	0.1564	0.7647	3.8169	242.4635	1.4844	38.8316	50.6420	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	94.8588	0.5786	0.1550	0.7336	4.2464	239.8987	1.4329	39.2736	50.9134	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	96.5342	0.6015	0.1598	0.7612	3.2432	240.6529	1.2769	38.8120	50.6342	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	93.8265	0.5739	0.1528	0.7267	4.8711	241.7699	1.3549	39.6109	51.1072	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	94.0854	0.5702	0.1514	0.7216	4.6980	242.5258	1.4092	39.5052	51.0518	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	94.3379	0.5937	0.1522	0.7459	4.6070	241.6528	1.4134	39.4218	50.9874	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	98.0500	0.6399	0.1516	0.7916	4.1460	242.2537	1.2700	38.3216	50.3346	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	98.4228	0.7637	0.1562	0.9199	4.8384	242.2587	1.2644	38.1812	50.1650	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	98.5380	0.6605	0.1527	0.8132	5.8080	242.3692	1.2672	38.2160	50.2597	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	98.5435	0.6481	0.1521	0.8002	6.1195	242.3625	1.2380	38.2267	50.2748	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	98.4717	0.6438	0.1544	0.7982	6.2419	242.3697	1.2101	38.2841	50.3089	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	98.4372	0.6466	0.1557	0.8023	6.1371	241.4564	1.5248	38.3010	50.3157	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	98.3498	0.6491	0.1571	0.8062	6.0315	242.3798	2.5400	38.3607	50.3466	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	98.1283	0.6563	0.1614	0.8178	6.4049	242.8125	4.2806	38.5084	50.4220	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	98.2889	0.6518	0.1551	0.8068	6.3719	241.5858	4.0244	38.4059	50.3710	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	98.4045	0.6516	0.1532	0.8048	6.0759	240.3699	3.1833	38.3194	50.3236	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	98.4485	0.6463	0.1539	0.8002	5.4281	240.8755	2.4341	38.2919	50.3117	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	98.2159	0.6400	0.1580	0.7980	5.6518	241.5269	2.0902	38.4807	50.4197	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	98.1447	0.6334	0.1609	0.7943	0.0000	241.3987	1.8632	38.5470	50.4599	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	93.5416	0.5702	0.1493	0.7216	3.2432	239.8987	1.2101	38.1812	50.1650	0.6118	3.9930	0.0050
Promedio	96.4234	0.6160	0.1545	0.7705	4.8625	241.6414	2.3286	38.8513	50.6485	1.0775	3.9930	0.0050
Máximo	98.5435	0.7637	0.1614	0.9199	6.4049	242.8125	6.2301	39.6762	51.1413	1.4147	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.8936	0.0420	0.0031	0.0430	0.9774	0.7919	1.4250	0.5251	0.3223	0.1631	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	93.6535	0.5544	0.1413	0.7056	4.3047	240.6255	1.4176	39.4018	50.9778	0.6118	3.5740	0.0050
02/12/2025	93.9229	0.5539	0.1377	0.7057	0.9536	240.8562	5.2916	38.1430	50.2770	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	93.4374	0.5565	0.1459	0.7037	1.8690	240.5184	6.2301	38.6227	50.5577	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.3447	0.5610	0.1452	0.7136	4.7879	241.2645	5.6202	39.5390	51.0517	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	93.7544	0.5749	0.1464	0.7378	0.5027	241.3517	3.5760	38.1914	50.2785	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	93.2601	0.5656	0.1505	0.7198	0.4994	242.5426	2.5567	38.1582	50.2599	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	93.2274	0.5529	0.1502	0.7083	0.4582	242.2137	2.2197	38.2147	50.3086	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	96.8235	0.6005	0.1498	0.7583	0.8943	241.3660	1.8172	38.1221	50.2374	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	93.4145	0.5682	0.1414	0.7102	0.4712	242.2587	1.5861	38.0502	50.1978	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	93.5315	0.5576	0.1483	0.7071	3.5006	240.6599	1.7086	39.1427	50.8290	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	93.4135	0.5664	0.1490	0.7226	0.9438	241.6535	1.5568	38.0615	50.2063	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	93.4833	0.5691	0.1417	0.7236	0.4475	242.3461	1.5791	38.1625	50.2567	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	93.3460	0.5724	0.1446	0.7234	0.4399	242.4635	1.4844	38.1246	50.2257	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	93.7024	0.5396	0.1498	0.6965	1.7740	239.8987	1.4329	38.1583	50.2550	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	93.5742	0.5682	0.1492	0.7211	1.3267	240.6529	1.2769	38.1702	50.2686	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	93.5548	0.5618	0.1453	0.7196	4.6969	241.7699	1.3549	39.4368	51.0081	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	93.5294	0.5597	0.1472	0.7118	4.4958	242.5258	1.4092	39.3708	50.9772	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	93.3885	0.5484	0.1439	0.7020	1.0272	241.6528	1.4134	38.1517	50.2373	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	93.5301	0.5871	0.1470	0.7343	1.5064	242.2537	1.2700	38.0907	50.1824	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	98.2795	0.6611	0.1531	0.8148	4.2869	242.2587	1.2644	38.1230	50.0527	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	98.4757	0.6423	0.1491	0.7952	5.6369	242.3692	1.2672	38.1922	50.2335	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	98.4904	0.6330	0.1468	0.7878	5.6486	242.3625	1.2380	38.2014	50.2565	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	98.3735	0.6258	0.1442	0.7829	5.9988	242.3697	1.2101	38.2146	50.2666	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	98.2974	0.6312	0.1524	0.7888	5.6387	241.4564	1.5248	38.2461	50.2871	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	98.2313	0.6265	0.1517	0.7845	5.4358	242.3798	2.5400	38.3099	50.3145	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	97.8903	0.6434	0.1588	0.8068	6.2156	242.8125	4.2806	38.4211	50.3737	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	98.1924	0.6377	0.1519	0.7921	6.0255	241.5858	4.0244	38.3349	50.3312	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	98.3725	0.6408	0.1480	0.7920	5.7858	240.3699	3.1833	38.2892	50.3077	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	98.3551	0.6306	0.1480	0.7834	4.7485	240.8755	2.4341	38.2349	50.2809	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	98.0605	0.6308	0.1535	0.7843	0.0000	241.5269	2.0902	38.2816	50.3011	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	98.0268	0.6122	0.1539	0.7808	0.0000	241.3987	1.8632	38.4494	50.4036	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	93.2274	0.5396	0.1377	0.6965	0.0000	239.8987	1.2101	38.0502	50.0527	0.6118	3.5740	0.0050
Promedio	95.3637	0.5907	0.1477	0.7446	3.0107	241.6414	2.3286	38.4054	50.3866	1.0775	3.5740	0.0050
Máximo	98.4904	0.6611	0.1588	0.8148	6.2156	242.8125	6.2301	39.5390	51.0517	1.4147	3.5740	0.0050
Desv. Est.	2.3374	0.0376	0.0043	0.0390	2.2747	0.7919	1.4250	0.4594	0.2776	0.1631	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	94.4935	0.6480	0.1498	0.7838	4.8748	240.3265	1.4176	39.6938	51.1211	0.6118	3.5740	0.0050
02/12/2025	94.4496	0.6406	0.1473	0.7836	5.4617	241.5821	5.2916	39.7955	51.2021	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	93.7664	0.6370	0.1488	0.7768	5.2963	240.6541	6.2301	39.7611	51.1758	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.6219	0.6300	0.1457	0.7703	5.2480	241.6584	5.6202	39.7882	51.1880	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	93.3327	0.6424	0.1543	0.7744	5.6469	242.6592	3.5760	39.8345	51.2059	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	93.5204	0.6359	0.1470	0.7721	5.6229	241.5985	2.5567	39.8132	51.2018	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	93.4506	0.6187	0.1485	0.7613	5.6421	242.2137	2.2197	39.9172	51.2580	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	93.5006	0.6363	0.1475	0.7725	5.8370	241.3660	1.8172	39.9310	51.2595	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	94.2115	0.6359	0.1486	0.7760	5.5909	242.2587	1.5861	39.6956	51.1315	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	94.1109	0.6230	0.1474	0.7704	5.2192	240.6599	1.7086	39.6427	51.1088	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	94.1121	0.6285	0.1507	0.7689	5.2680	241.6535	1.5568	39.8516	51.2185	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	93.9576	0.6294	0.1480	0.7694	5.4393	242.3461	1.5791	39.7763	51.1757	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	93.9045	0.6464	0.1460	0.7879	5.7766	242.4635	1.4844	39.8113	51.1916	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	94.2239	0.6304	0.1473	0.7728	5.2847	239.8987	1.4329	39.7193	51.1336	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	93.8989	0.6300	0.1500	0.7733	5.3345	240.6529	1.2769	39.8215	51.1934	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	94.1159	0.6173	0.1527	0.7549	5.0197	241.7699	1.3549	39.7460	51.1651	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	94.3709	0.6207	0.1445	0.7610	5.0975	242.5258	1.4092	39.7154	51.1427	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	94.0726	0.6543	0.1448	0.7963	5.7685	241.6528	1.4134	39.9192	51.2467	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	93.6123	0.7156	0.1401	0.8513	6.2254	242.2537	1.2700	40.0748	51.3398	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	92.7029	0.8842	0.1414	1.0205	6.7064	242.2587	1.2644	40.0488	51.3093	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	92.8303	0.6766	0.1372	0.8083	6.6852	242.3692	1.2672	40.1351	51.3430	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	92.5103	0.6545	0.1364	0.7863	6.4516	242.3625	1.2380	40.1007	51.3443	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	92.2200	0.6544	0.1405	0.7836	6.5262	242.3697	1.2101	40.2261	51.4099	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	92.1220	0.6552	0.1405	0.7934	6.7996	241.4564	1.5248	40.2540	51.4198	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	92.0546	0.6552	0.1450	0.7889	6.7085	242.3798	2.5400	40.4948	51.5590	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	91.9369	0.6544	0.1447	0.7957	6.7740	242.8125	4.2806	40.5844	51.5956	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	92.1172	0.6467	0.1383	0.7823	6.8795	241.5858	4.0244	40.4347	51.5341	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	92.0486	0.6516	0.1414	0.7865	6.7420	240.3699	3.1833	40.2814	51.4519	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	91.9383	0.6453	0.1411	0.7827	6.9161	240.8755	2.4341	40.4290	51.5247	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	91.8196	0.6448	0.1422	0.7849	6.8770	241.5269	2.0902	40.4968	51.5687	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	92.0808	0.6408	0.1482	0.7819	6.6423	241.3987	1.8632	40.4747	51.5492	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	91.8196	0.6173	0.1364	0.7549	4.8748	239.8987	1.2101	39.6427	51.1088	0.6118	3.5740	0.0050
Promedio	93.2616	0.6511	0.1453	0.7894	5.9472	241.6761	2.3136	40.0087	51.2990	1.0748	3.5740	0.0050
Máximo	94.4935	0.8842	0.1543	1.0205	6.9161	242.8125	6.2301	40.5844	51.5956	1.4147	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.9212	0.0472	0.0045	0.0462	0.6831	0.7747	1.4035	0.2923	0.1554	0.1610	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	94.1376	0.6192	0.1406	0.7598	4.5319	240.3265	1.4176	39.5022	51.0204	0.6118	3.5740	0.0050
02/12/2025	94.0294	0.6106	0.1403	0.7509	4.7926	241.5821	5.2916	39.4700	51.0094	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	93.6078	0.6116	0.1417	0.7533	5.1743	240.6541	6.2301	39.6064	51.0842	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.4996	0.6142	0.1405	0.7547	5.1934	241.6584	5.6202	39.6767	51.1218	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	93.1715	0.6177	0.1430	0.7607	5.4594	242.6592	3.5760	39.7889	51.1806	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	93.3071	0.6170	0.1434	0.7604	5.3499	241.5985	2.5567	39.7400	51.1538	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	93.1926	0.6039	0.1446	0.7484	5.4334	242.2137	2.2197	39.8042	51.1979	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	93.1343	0.6170	0.1414	0.7584	5.5182	241.3660	1.8172	39.7933	51.1844	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	93.6349	0.6155	0.1406	0.7561	5.1958	242.2587	1.5861	39.5698	51.0619	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	93.7908	0.6091	0.1431	0.7522	4.9766	240.6599	1.7086	39.5628	51.0608	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	93.7496	0.6143	0.1428	0.7571	5.0350	241.6535	1.5568	39.5686	51.0606	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	93.5548	0.6141	0.1427	0.7568	5.1844	242.3461	1.5791	39.6388	51.0999	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	93.3241	0.6202	0.1417	0.7619	5.3521	242.4635	1.4844	39.7259	51.1445	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	93.7879	0.6094	0.1435	0.7529	4.9615	239.8987	1.4329	39.5718	51.0653	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	93.5362	0.6160	0.1452	0.7612	5.1191	240.6529	1.2769	39.6757	51.1176	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	93.8459	0.6046	0.1431	0.7477	4.8217	241.7699	1.3549	39.5970	51.0824	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	94.0802	0.6070	0.1419	0.7490	4.6639	242.5258	1.4092	39.4947	51.0244	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	93.6247	0.6261	0.1413	0.7674	5.1062	241.6528	1.4134	39.6158	51.0792	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	92.8127	0.6403	0.1342	0.7745	5.9034	242.2537	1.2700	39.8397	51.1980	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	92.3467	0.7534	0.1368	0.8902	6.1407	242.2587	1.2644	39.9419	51.1754	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	92.4888	0.6516	0.1340	0.7857	6.1066	242.3692	1.2672	39.9689	51.2618	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	92.3637	0.6398	0.1336	0.7734	6.2385	242.3625	1.2380	40.0164	51.2966	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	92.1059	0.6384	0.1359	0.7743	6.4181	242.3697	1.2101	40.1291	51.3588	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	91.9171	0.6404	0.1365	0.7769	6.5827	241.4564	1.5248	40.1868	51.3892	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	91.8594	0.6391	0.1386	0.7777	6.5435	242.3798	2.5400	40.2467	51.4219	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	91.6746	0.6420	0.1409	0.7829	6.5827	242.8125	4.2806	40.3586	51.4803	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	91.8812	0.6390	0.1352	0.7742	6.5045	241.5858	4.0244	40.2537	51.4273	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	91.8781	0.6357	0.1349	0.7706	6.6080	240.3699	3.1833	40.2073	51.4045	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	91.7901	0.6343	0.1351	0.7694	6.7314	240.8755	2.4341	40.2189	51.4120	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	91.6656	0.6325	0.1384	0.7709	6.6092	241.5269	2.0902	40.3890	51.5046	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	91.8399	0.6241	0.1418	0.7659	6.3938	241.3987	1.8632	40.3697	51.4977	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	91.6656	0.6039	0.1336	0.7477	4.5319	239.8987	1.2101	39.4700	51.0094	0.6118	3.5740	0.0050
Promedio	92.9931	0.6278	0.1398	0.7677	5.6280	241.6854	2.3286	39.8387	51.2027	1.0775	3.5740	0.0050
Máximo	94.1376	0.7534	0.1452	0.8902	6.7314	242.8125	6.2301	40.3890	51.5046	1.4147	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.8356	0.0273	0.0035	0.0255	0.7041	0.7862	1.4250	0.2877	0.1531	0.1631	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/12/2025	93.6648	0.5913	0.1325	0.7307	4.2650	240.3265	1.4176	39.3849	50.9524	0.6118	3.5740	0.0050
02/12/2025	93.1972	0.5905	0.1301	0.7298	4.3067	241.5821	5.2916	39.3592	50.9429	0.9406	0.0000	0.0000
03/12/2025	93.4322	0.5952	0.1365	0.7349	5.0723	240.6541	6.2301	39.5229	51.0320	0.9559	0.0000	0.0000
04/12/2025	93.3693	0.6002	0.1367	0.7428	5.1042	241.6584	5.6202	39.6062	51.0825	1.0018	0.0000	0.0000
05/12/2025	92.9891	0.5981	0.1320	0.7500	5.3379	242.6592	3.5760	39.7160	51.1395	1.1929	0.0000	0.0000
06/12/2025	93.0496	0.6031	0.1344	0.7482	5.1622	241.5985	2.5567	39.6818	51.1267	1.2312	0.0000	0.0000
07/12/2025	92.9180	0.5849	0.1413	0.7311	5.2678	242.2137	2.2197	39.6985	51.1448	1.2235	0.0000	0.0000
08/12/2025	92.7495	0.5934	0.1351	0.7409	5.2154	241.3660	1.8172	39.6432	51.0899	1.3994	0.0000	0.0000
09/12/2025	93.2137	0.5940	0.1324	0.7355	4.7172	242.2587	1.5861	39.3832	50.9702	1.2082	0.0000	0.0000
10/12/2025	93.5469	0.5937	0.1392	0.7350	4.6991	240.6599	1.7086	39.4706	51.0111	1.1088	0.0000	0.0000
11/12/2025	93.3742	0.6013	0.1369	0.7462	4.7912	241.6535	1.5568	39.4060	50.9701	0.9941	0.0000	0.0000
12/12/2025	93.2012	0.5968	0.1334	0.7415	4.9412	242.3461	1.5791	39.4590	50.9997	1.1241	0.0000	0.0000
13/12/2025	92.9063	0.6009	0.1359	0.7469	4.8746	242.4635	1.4844	39.4848	51.0148	0.9176	0.0000	0.0000
14/12/2025	93.3815	0.5819	0.1387	0.7276	4.5808	239.8987	1.4329	39.4506	50.9989	1.0094	0.0000	0.0000
15/12/2025	93.3109	0.6025	0.1393	0.7452	4.7760	240.6529	1.2769	39.5663	51.0618	1.0706	0.0000	0.0000
16/12/2025	93.5628	0.5890	0.1361	0.7374	4.6471	241.7699	1.3549	39.4130	50.9751	1.0324	0.0000	0.0000
17/12/2025	93.5534	0.5962	0.1375	0.7398	4.4780	242.5258	1.4092	39.3487	50.9477	0.8794	0.0000	0.0000
18/12/2025	92.9827	0.6111	0.1352	0.7557	4.6337	241.6528	1.4134	39.4816	51.0088	1.1012	0.0000	0.0000
19/12/2025	92.3745	0.6128	0.1292	0.7470	5.1538	242.2537	1.2700	39.6125	51.0840	1.2006	0.0000	0.0000
20/12/2025	91.7119	0.6445	0.1337	0.7788	5.8411	242.2587	1.2644	39.8396	51.0711	1.1853	0.0000	0.0000
21/12/2025	91.8810	0.6341	0.1304	0.7678	5.7775	242.3692	1.2672	39.8502	51.1859	1.1471	0.0000	0.0000
22/12/2025	92.1157	0.6306	0.1290	0.7653	6.0990	242.3625	1.2380	39.9613	51.2664	1.1241	0.0000	0.0000
23/12/2025	91.9353	0.6195	0.1256	0.7578	6.3179	242.3697	1.2101	40.0808	51.3283	1.1241	0.0000	0.0000
24/12/2025	91.7473	0.6273	0.1322	0.7634	6.3834	241.4564	1.5248	40.1118	51.3464	1.0171	0.0000	0.0000
25/12/2025	91.4330	0.6238	0.1331	0.7615	6.4176	242.3798	2.5400	40.1394	51.3598	0.8182	0.0000	0.0000
26/12/2025	91.2424	0.6316	0.1371	0.7699	6.3939	242.8125	4.2806	40.2449	51.4204	1.4147	0.0000	0.0000
27/12/2025	91.4347	0.6248	0.1320	0.7588	6.3574	241.5858	4.0244	40.1345	51.3586	1.0706	0.0000	0.0000
28/12/2025	91.7100	0.6210	0.1288	0.7592	6.4445	240.3699	3.1833	40.1423	51.3703	1.1012	0.0000	0.0000
29/12/2025	91.5614	0.6223	0.1294	0.7563	6.6085	240.8755	2.4341	40.1444	51.3732	0.9329	0.0000	0.0000
30/12/2025	91.3748	0.6209	0.1348	0.7591	6.4714	241.5269	2.0902	40.2675	51.4370	1.1853	0.0000	0.0000
31/12/2025	91.5942	0.6044	0.1365	0.7467	6.1627	241.3987	1.8632	40.2738	51.4495	0.9941	0.0000	0.0000
Mínimo	91.2424	0.5819	0.1256	0.7276	4.2650	239.8987	1.2101	39.3487	50.9429	0.6118	3.5740	0.0050
Promedio	92.6308	0.6079	0.1339	0.7488	5.3712	241.6854	2.3286	39.7202	51.1357	1.0775	3.5740	0.0050
Máximo	93.6648	0.6445	0.1413	0.7788	6.6085	242.8125	6.2301	40.2675	51.4370	1.4147	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.8167	0.0168	0.0037	0.0135	0.7652	0.7862	1.4250	0.3080	0.1643	0.1631	0.0000	0.0000