

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	98.2272	0.6527	0.1703	0.8086	7.9154	240.6255	1.7977	38.6828	50.5532	0.8641	3.9930	0.0050
02/01/2026	97.9706	0.6352	0.1746	0.8087	8.1927	240.8562	2.6430	39.0567	50.7415	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	98.4970	0.6343	0.1712	0.7990	7.0786	240.5184	2.4676	38.9090	50.6623	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	98.4606	0.6477	0.1640	0.8084	7.2515	241.2645	2.7099	38.7893	50.6029	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	98.9951	0.6577	0.1659	0.8184	7.1257	241.3517	2.4662	38.6552	50.5123	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	98.4862	0.6610	0.1619	0.8126	7.8921	242.5426	2.7363	38.4690	50.4133	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	98.4356	0.6533	0.1724	0.7934	7.8871	242.2137	2.6054	38.5892	50.4980	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	98.7323	0.6553	0.1575	0.8054	7.8853	241.3660	6.1744	38.4817	50.4349	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	98.5001	0.6486	0.1584	0.8026	7.8951	242.2587	7.8107	38.6185	50.5020	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	98.3282	0.6506	0.1597	0.8087	7.8349	240.6599	6.7356	38.5228	50.4492	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	98.3828	0.6473	0.1601	0.7968	7.8218	241.6535	5.2303	38.5615	50.4796	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	98.2010	0.6476	0.1679	0.8072	7.7949	242.3461	7.5322	38.7664	50.5838	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	98.6037	0.6469	0.1637	0.8020	7.7166	242.4635	7.9290	38.5568	50.4729	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	98.8130	0.6266	0.1576	0.7819	7.8697	239.8987	6.3207	38.4206	50.4065	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	98.8188	0.6446	0.1519	0.7918	7.8888	240.6529	3.6094	38.1820	50.2674	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	98.8223	0.6426	0.1600	0.7950	7.8327	241.7699	2.6235	38.1123	50.2358	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	98.8222	0.6515	0.1569	0.7995	7.8834	242.5258	2.7502	38.4904	50.4413	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	98.5305	0.6046	0.1628	0.7633	7.8289	241.6528	5.3696	38.5443	50.6019	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	98.2142	0.8223	0.1690	0.9749	7.8317	242.2537	8.2382	38.9776	50.8501	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	98.8679	0.6211	0.1666	0.7709	7.6447	242.2587	9.4246	38.6663	50.5657	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	98.7033	0.6460	0.1658	0.7986	7.8700	242.3692	9.9315	38.5800	50.5135	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	98.8290	0.6226	0.1680	0.7867	7.6835	242.3625	9.5471	38.6619	50.5993	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	98.8452	0.5566	0.1570	0.7110	7.7907	242.3697	8.5055	38.1940	50.3445	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	98.3967	0.7106	0.1648	0.8721	7.8500	241.4564	8.3482	38.7510	50.6406	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	98.3674	0.8138	0.1674	0.9748	7.8838	242.3798	9.4149	38.6666	50.6055	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	98.9518	0.5280	0.1779	0.7059	7.8365	242.8125	10.7781	38.6596	50.6134	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	98.9766	0.6187	0.1919	0.7847	7.8784	241.5858	11.7153	38.8179	50.6238	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	98.4103	0.6031	0.1871	0.7678	7.8222	240.3699	11.9242	38.5937	50.5562	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	98.5445	0.6069	0.1685	0.7662	7.8427	240.8755	9.7964	38.4917	50.5010	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	98.3788	0.5862	0.1743	0.7473	7.8472	241.5269	9.7992	38.6657	50.5875	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	98.2953	0.5925	0.1716	0.7464	7.8735	241.3987	8.9289	38.6511	50.5679	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	97.9706	0.5280	0.1519	0.7059	7.0786	239.8987	1.7977	38.1123	50.2358	0.0076	3.9930	0.0050
Promedio	98.5704	0.6448	0.1665	0.8021	7.7792	241.6414	6.5645	38.6045	50.5287	0.6469	3.9930	0.0050
Máximo	98.9951	0.8223	0.1919	0.9749	8.1927	242.8125	11.9242	39.0567	50.8501	1.4759	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.2647	0.0579	0.0087	0.0563	0.2318	0.7919	3.2361	0.2108	0.1278	0.3046	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	98.1037	0.6226	0.1628	0.7854	6.6858	240.6255	1.7977	38.5793	50.4848	0.8641	3.9930	0.0050
02/01/2026	97.7490	0.6194	0.1683	0.7878	6.4495	240.8562	2.6430	38.8461	50.6329	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	98.1247	0.6181	0.1610	0.7791	6.3816	240.5184	2.4676	38.5835	50.4910	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	98.2040	0.6277	0.1572	0.7849	6.5075	241.2645	2.7099	38.5090	50.4445	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	98.2913	0.6362	0.1588	0.7950	6.5988	241.3517	2.4662	38.4256	50.3912	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	98.3382	0.6301	0.1560	0.7861	7.0322	242.5426	2.7363	38.4025	50.3841	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	98.2880	0.6255	0.1557	0.7812	6.9728	242.2137	2.6054	38.4597	50.4193	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	98.5040	0.6404	0.1506	0.7910	7.1165	241.3660	6.1744	38.2697	50.3049	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	98.3155	0.6354	0.1534	0.7888	7.0636	242.2587	7.8107	38.4178	50.3900	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	98.2668	0.6350	0.1564	0.7914	6.9355	240.6599	6.7356	38.4468	50.4051	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	98.3036	0.6255	0.1558	0.7813	6.8810	241.6535	5.2303	38.4329	50.4044	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	98.0371	0.6347	0.1610	0.7957	7.0753	242.3461	7.5322	38.6106	50.4945	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	98.4092	0.6170	0.1579	0.7749	6.9530	242.4635	7.9290	38.3672	50.3727	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	98.5101	0.6103	0.1545	0.7648	6.9385	239.8987	6.3207	38.3013	50.3423	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	98.7502	0.6227	0.1485	0.7712	7.1008	240.6529	3.6094	38.1038	50.2259	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	98.7638	0.6265	0.1518	0.7783	6.9143	241.7699	2.6235	38.0851	50.2112	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	98.7330	0.6271	0.1490	0.7760	7.0146	242.5258	2.7502	38.1097	50.2258	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	98.3702	0.5517	0.1570	0.7087	6.9137	241.6528	5.3696	38.4639	50.4737	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	97.8693	0.6098	0.1620	0.7717	6.9043	242.2537	8.2382	38.7353	50.5814	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	98.6722	0.5796	0.1526	0.7322	6.8966	242.2587	9.4246	38.2015	50.3095	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	98.4277	0.6137	0.1567	0.7704	7.2259	242.3692	9.9315	38.3356	50.3580	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	98.5200	0.5737	0.1587	0.7324	6.7969	242.3625	9.5471	38.3065	50.3695	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	98.7843	0.5350	0.1536	0.6887	6.8791	242.3697	8.5055	38.1587	50.3172	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	98.1494	0.5497	0.1618	0.7115	6.8890	241.4564	8.3482	38.6264	50.5634	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	98.2215	0.5510	0.1624	0.7134	7.0047	242.3798	9.4149	38.5710	50.5314	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	98.4866	0.5055	0.1647	0.6703	6.8890	242.8125	10.7781	38.4253	50.4815	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	98.0969	0.5784	0.1716	0.7500	6.9079	241.5858	11.7153	38.6042	50.5260	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	98.2799	0.5540	0.1737	0.7277	6.9725	240.3699	11.9242	38.4983	50.4835	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	98.4079	0.5679	0.1601	0.7279	6.9877	240.8755	9.7964	38.4131	50.4325	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	98.1249	0.5629	0.1657	0.7285	6.9728	241.5269	9.7992	38.6196	50.5482	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	98.1915	0.5688	0.1597	0.7285	6.9384	241.3987	8.9289	38.5613	50.5146	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	97.7490	0.5055	0.1485	0.6703	6.3816	239.8987	1.7977	38.0851	50.2112	0.0076	3.9930	0.0050
Promedio	98.3368	0.5996	0.1586	0.7582	6.8954	241.6414	6.5645	38.4303	50.4200	0.6469	3.9930	0.0050
Máximo	98.7843	0.6404	0.1737	0.7957	7.2259	242.8125	11.9242	38.8461	50.6329	1.4759	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.2554	0.0371	0.0061	0.0349	0.1944	0.7919	3.2361	0.1865	0.1069	0.3046	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	97.9633	0.5989	0.1559	0.7685	5.9623	240.6255	1.7977	38.5049	50.4251	0.8641	3.9930	0.0050
02/01/2026	97.4464	0.6024	0.1594	0.7736	5.1716	240.8562	2.6430	38.6840	50.5436	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	97.6717	0.6033	0.1480	0.7575	5.4289	240.5184	2.4676	38.3229	50.3570	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	97.8440	0.6109	0.1500	0.7705	5.7349	241.2645	2.7099	38.3416	50.3532	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	97.9912	0.6163	0.1436	0.7625	6.2304	241.3517	2.4662	37.9405	50.1394	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	98.2293	0.5909	0.1476	0.7461	6.2723	242.5426	2.7363	38.3429	50.3573	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	98.1129	0.6088	0.1393	0.7642	6.1277	242.2137	2.6054	38.3308	50.3422	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	98.2228	0.6152	0.1445	0.7707	6.1461	241.3660	6.1744	38.0847	50.1962	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	98.0820	0.6145	0.1476	0.7669	6.1123	242.2587	7.8107	38.3121	50.3463	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	98.1873	0.6225	0.1525	0.7791	6.2976	240.6599	6.7356	38.3973	50.3721	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	98.1311	0.6051	0.1487	0.7648	6.1031	241.6535	5.2303	38.3565	50.3506	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	97.8612	0.6189	0.1546	0.7801	6.1787	242.3461	7.5322	38.5052	50.4416	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	98.1571	0.6017	0.1507	0.7621	6.1398	242.4635	7.9290	38.2084	50.2779	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	98.3482	0.5977	0.1488	0.7530	6.2423	239.8987	6.3207	38.0817	50.2274	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	98.6423	0.5973	0.1434	0.7470	6.1209	240.6529	3.6094	38.0670	50.2030	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	98.7106	0.6023	0.1442	0.7541	6.1384	241.7699	2.6235	38.0468	50.1887	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	98.2369	0.6074	0.1450	0.7609	6.1580	242.5258	2.7502	38.0474	50.1819	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	98.2497	0.4321	0.1534	0.5920	6.1008	241.6528	5.3696	38.4179	50.4240	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	97.2654	0.4023	0.1526	0.5617	6.1129	242.2537	8.2382	38.5204	50.3441	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	98.0374	0.5433	0.1474	0.6937	6.1126	242.2587	9.4246	38.0602	50.2301	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	98.0747	0.5775	0.1485	0.7293	6.1911	242.3692	9.9315	38.1345	50.2377	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	98.0446	0.5238	0.1522	0.6792	6.1962	242.3625	9.5471	38.1040	50.2390	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	98.7342	0.5150	0.1492	0.6720	6.1868	242.3697	8.5055	38.1287	50.2988	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	97.9577	0.5098	0.1577	0.6699	6.2198	241.4564	8.3482	38.4446	50.4328	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	98.0176	0.4979	0.1583	0.6617	6.1211	242.3798	9.4149	38.4188	50.2604	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	98.1946	0.4924	0.1572	0.6545	6.2287	242.8125	10.7781	38.0873	50.2951	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	97.7519	0.5191	0.1599	0.6863	6.1249	241.5858	11.7153	38.0365	50.2530	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	98.1953	0.5133	0.1620	0.6798	6.2073	240.3699	11.9242	38.4374	50.4390	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	98.3280	0.5298	0.1537	0.6917	6.1475	240.8755	9.7964	38.3427	50.3949	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	98.0554	0.5424	0.1577	0.7103	6.2263	241.5269	9.7992	38.4409	50.4495	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	98.0832	0.5443	0.1504	0.7063	6.1024	241.3987	8.9289	38.4835	50.4674	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	97.2654	0.4023	0.1393	0.5617	5.1716	239.8987	1.7977	37.9405	50.1394	0.0076	0.0000	0.0050
Promedio	98.0915	0.5638	0.1511	0.7221	6.0914	241.6414	6.5645	38.2716	50.3201	0.6469	3.9900	0.0050
Máximo	98.7342	0.6225	0.1620	0.7801	6.2976	242.8125	11.9242	38.6840	50.5436	1.4759	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.3163	0.0584	0.0057	0.0569	0.2401	0.7919	3.2361	0.1898	0.0990	0.3046	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	92.0133	0.6277	0.1504	0.7679	6.6508	241.1423	1.7977	40.6546	51.6652	0.8641	3.5740	0.0050
02/01/2026	91.8908	0.6243	0.1551	0.7744	6.7326	241.2315	2.6430	40.9325	51.8054	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	92.2667	0.6413	0.1498	0.7795	6.6613	241.3113	2.4676	40.5619	51.6041	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	92.2177	0.6429	0.1435	0.7841	6.9146	241.2651	2.7099	40.6636	51.6550	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	92.2507	0.6422	0.1489	0.7911	6.5963	241.7422	2.4662	40.5922	51.6193	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	92.4925	0.6455	0.1429	0.7788	6.6653	241.8255	2.7363	40.3513	51.4902	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	92.4841	0.6516	0.1510	0.7738	6.7738	242.1137	2.6054	40.4442	51.5534	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	92.4605	0.6484	0.1385	0.7754	6.7007	242.1154	6.1744	40.3266	51.4710	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	92.4369	0.6372	0.1385	0.7713	6.5901	242.5229	7.8107	40.3914	51.5132	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	91.9181	0.6419	0.1397	0.7764	6.6660	241.2590	6.7356	40.4100	51.5291	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	92.1927	0.6433	0.1401	0.7729	6.5215	241.6428	5.2303	40.4224	51.5358	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	91.9536	0.6379	0.1473	0.7807	6.5911	242.1446	7.5322	40.6133	51.6223	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	92.5938	0.6352	0.1437	0.7707	6.2639	242.3154	7.9290	40.3274	51.4827	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	93.0444	0.6228	0.1386	0.7606	6.1136	241.1477	6.3207	40.1731	51.3960	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	93.0351	0.6376	0.1338	0.7658	6.5707	241.6295	3.6094	40.0042	51.3067	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	92.8063	0.6412	0.1404	0.7712	6.5360	241.2587	2.6235	39.9828	51.2900	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	92.7021	0.6412	0.1396	0.7710	6.6737	242.2541	2.7502	40.2413	51.4359	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	92.4870	0.5953	0.1438	0.7336	6.2694	241.6844	5.3696	40.3895	51.6109	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	91.7359	0.8015	0.1464	0.9320	8.6496	242.2336	8.2382	41.3795	52.1909	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	92.7105	0.6293	0.1471	0.7598	6.9079	242.2884	9.4246	40.5790	51.6560	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	92.0917	0.6259	0.1436	0.7598	7.2464	242.2324	9.9315	40.6222	51.6596	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	92.6662	0.6035	0.1462	0.7383	7.2185	242.3256	9.5471	40.6073	51.6927	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	92.6484	0.5384	0.1384	0.6729	6.7985	242.3324	8.5055	40.2294	51.4886	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	92.3037	0.6889	0.1442	0.8314	7.2740	241.3436	8.3482	40.8050	51.8016	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	93.0241	0.7973	0.1479	0.9386	6.0589	242.3413	9.4149	40.2701	51.5220	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	93.8097	0.5331	0.1600	0.6801	6.1502	242.2475	10.7781	40.2174	51.4930	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	92.9105	0.5881	0.1606	0.7376	9.3167	241.4659	11.7153	41.4159	52.1089	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	92.4630	0.5790	0.1645	0.7184	8.8716	241.3412	11.9242	41.0131	51.8989	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	92.6951	0.5855	0.1452	0.7206	6.8934	241.2855	9.7964	40.3908	51.5609	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	91.7300	0.5637	0.1523	0.7015	7.2461	241.5697	9.7992	40.7062	51.7277	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	91.7175	0.5797	0.1501	0.7112	7.5455	241.8215	8.9289	40.7579	51.7637	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	91.7175	0.5331	0.1338	0.6729	6.0589	241.1423	1.7977	39.9828	51.2900	0.0076	3.5740	0.0050
Promedio	92.4436	0.6313	0.1462	0.7678	6.9248	241.7882	6.6408	40.5315	51.6178	0.6303	3.5740	0.0050
Máximo	93.8097	0.8015	0.1645	0.9386	9.3167	242.5229	11.9242	41.4159	52.1909	1.4759	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.4639	0.0566	0.0071	0.0559	0.7616	0.4540	3.2099	0.3352	0.1984	0.3136	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	91.7704	0.6070	0.1444	0.7514	6.3904	241.1423	1.7977	40.4301	51.5414	0.8641	3.5740	0.0050
02/01/2026	91.3700	0.6140	0.1485	0.7625	6.4627	241.2315	2.6430	40.6994	51.6819	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	91.9529	0.6231	0.1390	0.7621	6.3323	241.3113	2.4676	40.3223	51.4735	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	91.8120	0.6285	0.1395	0.7680	6.4690	241.2651	2.7099	40.3519	51.4861	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	91.8769	0.6274	0.1409	0.7683	6.4177	241.7422	2.4662	40.3283	51.4732	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	91.9721	0.6207	0.1370	0.7577	6.4412	241.8255	2.7363	40.2473	51.4353	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	91.9936	0.6189	0.1366	0.7556	6.3622	242.1137	2.6054	40.2896	51.4596	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	92.0901	0.6321	0.1319	0.7639	6.4806	242.1154	6.1744	40.1269	51.3639	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	91.9795	0.6238	0.1347	0.7585	6.4126	242.5229	7.8107	40.2552	51.4385	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	87.9718	0.5987	0.1312	0.7299	6.2773	241.2590	6.7356	38.6413	49.3288	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	92.0187	0.6224	0.1367	0.7591	6.3503	241.6428	5.2303	40.2511	51.4362	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	91.6651	0.6265	0.1412	0.7677	6.4604	242.1446	7.5322	40.4531	51.5422	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	92.3380	0.6112	0.1387	0.7499	6.1395	242.3154	7.9290	40.1240	51.3728	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	92.5440	0.6119	0.1357	0.7476	6.0215	241.1477	6.3207	40.0230	51.3179	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	92.6122	0.6236	0.1298	0.7534	6.1817	241.6295	3.6094	39.8748	51.2316	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	92.5216	0.6176	0.1328	0.7505	6.2927	241.2587	2.6235	39.8940	51.2452	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	92.3668	0.6172	0.1303	0.7475	6.4103	242.2541	2.7502	39.9595	51.2830	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	92.3284	0.5446	0.1379	0.6825	6.1036	241.6844	5.3696	40.2173	51.4704	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	90.6323	0.5948	0.1408	0.7356	7.3460	242.2336	8.2382	40.8305	51.7721	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	92.2186	0.5741	0.1331	0.7072	6.5180	242.2884	9.4246	40.0648	51.3697	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	91.5537	0.5959	0.1362	0.7320	6.9689	242.2324	9.9315	40.3240	51.4962	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	91.7851	0.5584	0.1378	0.6963	6.8190	242.3256	9.5471	40.2563	51.4839	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	92.2992	0.5231	0.1341	0.6571	6.5380	242.3324	8.5055	40.0416	51.3921	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	91.4734	0.5411	0.1412	0.6823	6.7714	241.3436	8.3482	40.5562	51.6580	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	92.6563	0.5397	0.1434	0.6832	5.6506	242.3413	9.4149	40.1809	51.4503	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	93.0351	0.5052	0.1457	0.6509	5.5210	242.2475	10.7781	39.9954	51.3712	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	90.1308	0.5547	0.1477	0.7024	8.0966	241.4659	11.7153	40.9102	51.8414	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	90.9940	0.5370	0.1501	0.6871	7.3941	241.3412	11.9242	40.6069	51.6859	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	92.0059	0.5538	0.1398	0.6936	6.4868	241.2855	9.7964	40.2677	51.4917	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	91.3442	0.5415	0.1443	0.6858	6.8919	241.5697	9.7992	40.5855	51.6727	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	91.4091	0.5529	0.1390	0.6919	6.8876	241.8215	8.9289	40.5206	51.6318	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	87.9718	0.5052	0.1298	0.6509	5.5210	241.1423	1.7977	38.6413	49.3288	0.0076	3.5740	0.0050
Promedio	91.7771	0.5896	0.1387	0.7283	6.5003	241.7871	6.5645	40.2370	51.4089	0.6469	3.5740	0.0050
Máximo	93.0351	0.6321	0.1501	0.7683	8.0966	242.5229	11.9242	40.9102	51.8414	1.4759	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.9401	0.0386	0.0054	0.0366	0.4954	0.4618	3.2361	0.3973	0.4193	0.3046	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2026	91.4258	0.5929	0.1389	0.7382	6.1951	241.1423	1.7977	40.3264	51.4735	0.8641	3.5740	0.0050
02/01/2026	90.9550	0.6013	0.1428	0.7480	6.1543	241.2315	2.6430	40.4405	51.5396	0.7494	0.0000	0.0000
03/01/2026	91.4999	0.6092	0.1301	0.7459	6.0987	241.3113	2.4676	40.1220	51.3708	0.9482	0.0000	0.0000
04/01/2026	91.1130	0.6199	0.1332	0.7591	6.1777	241.2651	2.7099	40.1640	51.3846	0.7800	0.0000	0.0000
05/01/2026	91.4647	0.6117	0.1355	0.7520	6.1400	241.7422	2.4662	40.1499	51.3805	0.9482	0.0000	0.0000
06/01/2026	91.6872	0.5932	0.1293	0.7306	5.9708	241.8255	2.7363	40.0733	51.3558	0.8565	0.0000	0.0000
07/01/2026	91.6014	0.5918	0.1221	0.7346	5.9569	242.1137	2.6054	40.1002	51.3539	0.6271	0.0000	0.0000
08/01/2026	91.7652	0.6139	0.1265	0.7485	6.2282	242.1154	6.1744	39.9553	51.2669	0.4741	0.0000	0.0000
09/01/2026	91.7909	0.6049	0.1303	0.7399	6.0881	242.5229	7.8107	40.0849	51.3573	0.7035	0.0000	0.0000
10/01/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	241.2590	6.7356	0.0000	0.0000	0.6729	0.0000	0.0000
11/01/2026	91.6900	0.6076	0.1296	0.7475	6.2159	241.6428	5.2303	40.1614	51.3758	0.6729	0.0000	0.0000
12/01/2026	91.3715	0.6046	0.1343	0.7507	6.2697	242.1446	7.5322	40.3445	51.4891	0.4971	0.0000	0.0000
13/01/2026	92.0205	0.5972	0.1331	0.7381	6.0304	242.3154	7.9290	39.9560	51.2825	0.6500	0.0000	0.0000
14/01/2026	92.3108	0.6008	0.1308	0.7355	5.7639	241.1477	6.3207	39.7529	51.1773	0.9329	0.0000	0.0000
15/01/2026	92.2006	0.6069	0.1249	0.7387	5.7648	241.6295	3.6094	39.7642	51.1737	0.7953	0.0000	0.0000
16/01/2026	92.2513	0.6018	0.1273	0.7347	6.0388	241.2587	2.6235	39.7911	51.1873	0.9024	0.0000	0.0000
17/01/2026	92.1379	0.6025	0.1259	0.7317	6.0766	242.2541	2.7502	39.8513	51.2290	0.7647	0.0000	0.0000
18/01/2026	91.9928	0.4200	0.1344	0.5638	5.9409	241.6844	5.3696	40.1225	51.3830	0.7571	0.0000	0.0000
19/01/2026	88.8538	0.3900	0.1305	0.5268	6.5215	242.2336	8.2382	40.5194	51.5334	0.6959	0.0000	0.0000
20/01/2026	91.4158	0.5433	0.1289	0.6749	6.1626	242.2884	9.4246	39.8943	51.2680	0.8641	0.0000	0.0000
21/01/2026	90.9711	0.5610	0.1295	0.6964	6.6911	242.2324	9.9315	40.0735	51.3528	0.5965	0.0000	0.0000
22/01/2026	91.1536	0.5077	0.1320	0.6454	6.2304	242.3256	9.5471	39.9307	51.3382	0.5200	0.0000	0.0000
23/01/2026	91.9893	0.5089	0.1302	0.6433	6.2419	242.3324	8.5055	39.9269	51.3319	0.4512	0.0000	0.0000
24/01/2026	90.8536	0.5079	0.1380	0.6473	6.0315	241.3436	8.3482	40.3082	51.4577	0.4894	0.0000	0.0000
25/01/2026	92.1477	0.4923	0.1405	0.6389	5.4032	242.3413	9.4149	40.0632	51.2089	0.1988	0.0000	0.0000
26/01/2026	92.4757	0.4919	0.1390	0.6375	5.1716	242.2475	10.7781	39.5741	51.1434	1.4759	0.0000	0.0000
27/01/2026	88.6653	0.5122	0.1375	0.6657	6.0502	241.4659	11.7153	39.8156	51.2597	0.0076	0.0000	0.0000
28/01/2026	89.5050	0.5001	0.1385	0.6458	5.9653	241.3412	11.9242	40.1813	51.4647	0.1376	0.0000	0.0000
29/01/2026	91.5619	0.5205	0.1327	0.6639	5.9001	241.2855	9.7964	40.0346	51.3766	0.0688	0.0000	0.0000
30/01/2026	90.9334	0.5190	0.1364	0.6668	6.5661	241.5697	9.7992	40.3799	51.5619	0.3059	0.0000	0.0000
31/01/2026	90.6775	0.5378	0.1307	0.6776	6.6352	241.8215	8.9289	40.4061	51.5692	0.1300	0.0000	0.0000
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	241.1423	1.7977	0.0000	0.0000	0.0076	3.5740	0.0050
Promedio	88.3268	0.5378	0.1281	0.6730	5.8682	241.7871	6.5645	38.7287	49.6359	0.6469	3.5740	0.0050
Máximo	92.4757	0.6199	0.1428	0.7591	6.6911	242.5229	11.9242	40.5194	51.5619	1.4759	3.5740	0.0050
Desv. Est.	16.7077	0.1183	0.0247	0.1402	1.1473	0.4618	3.2361	7.3180	9.3754	0.3046	0.0000	0.0000