

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	95.7727	1.2105	0.0679	1.2668	2.4165	240.3699	8.6852	39.2129	50.5358	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	95.8298	1.6156	0.0613	1.6673	2.9841	240.2489	10.3158	39.2570	50.3994	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	98.6322	1.4072	0.1476	1.4748	3.0854	239.4513	9.5875	40.9885	51.6811	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	98.5453	0.9560	0.1469	1.0954	3.0905	239.5361	7.5085	38.4011	50.4183	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	98.6825	0.7855	0.1429	0.9260	3.0869	239.7354	5.3208	38.4172	50.4212	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	98.5691	0.6735	0.1495	0.8133	4.6808	237.9454	4.2291	39.6092	51.0845	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	98.4627	0.6554	0.1552	0.7934	4.6501	239.6636	4.4477	39.6057	51.0817	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	98.3663	0.6354	0.1548	0.7842	4.5870	240.1294	5.1064	39.6659	51.1369	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	98.5134	0.6857	0.1465	0.8250	3.0357	239.6871	5.7302	39.1846	50.8543	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	98.4797	0.7353	0.1814	0.8838	3.3232	240.2317	4.9086	39.2004	50.8601	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	98.6125	0.6404	0.1771	0.8139	4.6603	238.8612	4.2848	39.6100	51.1217	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	98.7781	0.6540	0.1474	0.7952	4.3876	240.3175	4.0049	39.5507	51.0663	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	98.6089	0.6635	0.1464	0.8028	3.0821	238.8725	3.7013	38.4653	50.4276	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	98.6302	0.6750	0.1465	0.8193	3.0925	239.6635	3.6707	38.3728	50.3450	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	98.5773	0.6656	0.1515	0.8105	3.0647	239.4648	3.8322	38.4109	50.3838	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	98.5885	0.6716	0.1502	0.8209	3.0880	240.2315	4.0105	38.3704	50.4093	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	98.7178	0.6792	0.1596	0.8234	3.0991	238.8974	3.7598	38.5345	50.4792	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	98.5803	0.6254	0.1544	0.7787	3.0726	239.6459	3.3629	38.7163	50.5948	0.0918	0.0000	0.0000
19/06/2026	99.0204	0.7732	0.1440	0.9123	3.0897	238.2585	4.5410	38.6126	50.4597	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	98.7589	0.6192	0.1460	0.7643	3.0899	238.2860	4.0160	38.3995	50.4663	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	98.7387	0.7469	0.1547	0.8847	3.0830	239.8182	3.6540	38.3700	50.5059	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	98.7222	0.6767	0.1522	0.8051	4.2329	240.4258	3.3086	39.4587	51.0388	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	98.8075	0.6460	0.1730	0.7919	3.0881	240.2834	2.9689	38.2066	50.3020	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	98.8157	0.6249	0.1406	0.7640	3.0590	240.3568	3.9422	38.3919	50.4057	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	98.6596	0.6384	0.1482	0.7775	3.0775	238.6155	6.8637	38.5030	50.4640	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	98.5014	0.6409	0.1491	0.7816	3.0786	239.5864	7.7940	38.5362	50.4778	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	98.4771	0.8412	0.1487	0.9771	3.0946	240.2627	5.6773	38.5582	50.4924	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	98.5261	0.6290	0.1447	0.7652	3.0597	239.6487	5.6509	38.7310	50.5926	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	98.1996	0.6294	0.1512	0.7789	3.0721	239.6445	6.0644	38.7968	50.6254	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	98.5146	0.6190	0.1479	0.7623	3.0950	240.5325	4.7039	38.6045	50.5262	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	95.7727	0.6190	0.0613	0.7623	2.4165	237.9454	2.9689	38.2066	50.3020	0.0076	3.9930	0.0050
Promedio	98.4230	0.7573	0.1462	0.8920	3.3536	239.6224	5.1884	38.8914	50.6552	0.2156	3.9930	0.0050
Máximo	99.0204	1.6156	0.1814	1.6673	4.6808	240.5325	10.3158	40.9885	51.6811	0.6576	3.3450	0.0050
Desv. Est.	0.7290	0.2396	0.0241	0.2152	0.6188	0.7085	1.9088	0.6188	0.3308	0.1382	0.6107	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	95.4229	1.1703	0.0580	1.2283	2.2573	240.3699	8.6852	39.0807	50.4349	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	95.4812	1.4470	0.0541	1.5011	2.1042	240.2489	10.3158	38.8393	50.1099	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	97.2766	0.8034	0.1237	0.9272	2.8588	239.4513	9.5875	38.9005	50.5552	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	98.3800	0.6889	0.1415	0.8304	2.9155	239.5361	7.5085	38.3343	50.3109	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	98.4217	0.6482	0.1391	0.7874	1.9838	239.7354	5.3208	38.3281	50.3375	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	96.9358	0.6387	0.1413	0.7800	1.9069	237.9454	4.2291	38.7283	50.5691	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	96.6608	0.6112	0.1389	0.7502	2.2101	239.6636	4.4477	38.8460	50.6557	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	96.6322	0.6063	0.1423	0.7487	3.1077	240.1294	5.1064	38.9239	50.7007	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	97.8961	0.6276	0.1398	0.7674	2.3529	239.6871	5.7302	38.5302	50.4653	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	97.9809	0.6343	0.1501	0.7843	2.7741	240.2317	4.9086	38.4758	50.4253	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	96.0336	0.6016	0.1406	0.7422	2.9618	238.8612	4.2848	39.0103	50.7545	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	97.0115	0.5953	0.1399	0.7352	2.5757	240.3175	4.0049	38.7201	50.5960	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	98.5337	0.6357	0.1415	0.7772	2.8073	238.8725	3.7013	38.2717	50.3137	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	98.5427	0.6397	0.1429	0.7827	2.9372	239.6635	3.6707	38.2734	50.3110	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	98.4454	0.6361	0.1447	0.7808	2.8819	239.4648	3.8322	38.3475	50.3542	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	98.5326	0.6240	0.1454	0.7693	2.8598	240.2315	4.0105	38.2877	50.3292	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	98.5227	0.6401	0.1478	0.7880	2.9232	238.8974	3.7598	38.2793	50.3117	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	98.4041	0.6002	0.1450	0.7452	2.6353	239.6459	3.3629	38.3774	50.3965	0.0918	0.0000	0.0000
19/06/2026	98.4713	0.6519	0.1364	0.7883	2.6738	238.2585	4.5410	38.2722	50.3050	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	98.5893	0.5879	0.1406	0.7285	2.9451	238.2860	4.0160	38.2925	50.3599	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	98.5898	0.5867	0.1426	0.7293	2.9129	239.8182	3.6540	38.2893	50.3581	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	97.6822	0.6167	0.1293	0.7459	2.6763	240.4258	3.3086	38.4915	50.4573	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	98.7501	0.6162	0.1386	0.7547	2.8863	240.2834	2.9689	38.1481	50.2599	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	98.6962	0.6050	0.1360	0.7410	2.8673	240.3568	3.9422	38.2072	50.3021	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	98.4422	0.6176	0.1379	0.7555	2.8667	238.6155	6.8637	38.3784	50.3879	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	98.3206	0.6144	0.1427	0.7571	2.9141	239.5864	7.7940	38.4633	50.4353	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	98.3561	0.6576	0.1408	0.7984	2.9200	240.2627	5.6773	38.3910	50.3650	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	98.3621	0.5956	0.1402	0.7357	2.8579	239.6487	5.6509	38.4592	50.4476	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	98.0516	0.6063	0.1478	0.7542	2.8868	239.6445	6.0644	38.6687	50.5530	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	98.3686	0.6020	0.1405	0.7425	2.9005	240.5325	4.7039	38.4414	50.4329	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	95.4229	0.5867	0.0541	0.7285	1.9069	237.9454	2.9689	38.1481	50.1099	0.0076	3.9930	0.0050
Promedio	97.8598	0.6736	0.1350	0.8086	2.7120	239.6224	5.1884	38.5019	50.4198	0.2156	3.9930	0.0050
Máximo	98.7501	1.4470	0.1501	1.5011	3.1077	240.5325	10.3158	39.0807	50.7545	0.6576	3.3450	0.0050
Desv. Est.	0.9676	0.1809	0.0221	0.1599	0.3188	0.7085	1.9088	0.2611	0.1399	0.1382	0.6107	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	95.1346	1.0810	0.0498	1.1455	2.0805	240.3699	8.6852	38.8933	50.3260	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	94.7966	1.1734	0.0497	1.2348	0.6139	240.2489	10.3158	38.6466	49.8915	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	93.6345	0.5887	0.0676	0.7260	1.8571	239.4513	9.5875	38.2257	50.1167	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	98.0413	0.5798	0.1347	0.7249	2.7080	239.5361	7.5085	38.2679	50.0855	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	98.0564	0.5917	0.1344	0.7330	0.3584	239.7354	5.3208	38.2090	50.2460	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	93.9180	0.5986	0.1325	0.7389	0.3452	237.9454	4.2291	38.2483	50.2781	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	93.9507	0.5826	0.1288	0.7129	0.4242	239.6636	4.4477	38.3394	50.3524	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	93.9807	0.5758	0.1315	0.7095	0.4194	240.1294	5.1064	38.4215	50.4025	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	95.5224	0.5820	0.1355	0.7182	0.4217	239.6871	5.7302	38.3218	50.3477	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	95.3200	0.5997	0.1383	0.7440	0.8191	240.2317	4.9086	38.3179	50.2831	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	94.0082	0.5605	0.1312	0.6995	0.4368	238.8612	4.2848	38.2472	50.3153	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	94.2152	0.5634	0.1352	0.6997	0.3799	240.3175	4.0049	38.1556	50.2762	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	97.8529	0.6075	0.1379	0.7488	0.7488	238.8725	3.7013	38.2366	50.2839	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	98.3588	0.6191	0.1397	0.7638	2.7202	239.6635	3.6707	38.2101	50.2778	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	98.3489	0.6041	0.1394	0.7511	2.7050	239.4648	3.8322	38.2585	50.3108	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	98.4678	0.5770	0.1369	0.7215	2.7090	240.2315	4.0105	38.2302	50.2758	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	98.2526	0.5938	0.1336	0.7437	2.7119	238.8974	3.7598	38.1741	50.2426	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	97.3286	0.5832	0.1294	0.7129	0.4109	239.6459	3.3629	38.3014	50.3584	0.0918	0.0000	0.0000
19/06/2026	97.7732	0.5818	0.1262	0.7082	0.7342	238.2585	4.5410	37.9960	50.1904	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	98.5168	0.5136	0.1299	0.6557	2.7667	238.2860	4.0160	38.1627	50.2728	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	98.4491	0.4280	0.1315	0.5735	2.7108	239.8182	3.6540	38.1835	50.1867	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	94.4951	0.5671	0.1201	0.6907	0.4066	240.4258	3.3086	38.1723	50.2349	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	98.6755	0.5947	0.1304	0.7303	2.7152	240.2834	2.9689	38.1030	50.2266	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	98.4792	0.5845	0.1324	0.7204	2.7141	240.3568	3.9422	38.1289	50.2497	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	98.2913	0.5898	0.1303	0.7276	2.7017	238.6155	6.8637	38.2154	50.2958	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	98.2314	0.5866	0.1305	0.7355	2.7320	239.5864	7.7940	38.3178	50.3457	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	98.2149	0.5974	0.1355	0.7375	2.7060	240.2627	5.6773	38.1547	50.1044	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	98.0053	0.5787	0.1362	0.7187	2.7042	239.6487	5.6509	38.3139	50.3446	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	97.8865	0.5937	0.1427	0.7421	2.7106	239.6445	6.0644	38.5732	50.4905	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	98.1558	0.5904	0.1358	0.7282	2.7093	240.5325	4.7039	38.3261	50.3631	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	93.6345	0.4280	0.0497	0.5735	0.3452	237.9454	2.9689	37.9960	49.8915	0.0076	3.9930	0.0050
Promedio	96.8121	0.6156	0.1256	0.7499	1.7060	239.6224	5.1884	38.2784	50.2659	0.2156	3.9930	0.0050
Máximo	98.6755	1.1734	0.1427	1.2348	2.7667	240.5325	10.3158	38.8933	50.4905	0.6576	3.3450	0.0050
Desv. Est.	1.8820	0.1437	0.0243	0.1251	1.0927	0.7085	1.9088	0.1726	0.1115	0.1382	0.6107	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	95.7233	1.3983	0.0645	1.4541	2.3677	240.1534	8.6852	39.1727	50.4374	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	95.6823	1.7725	0.0579	1.8215	6.0170	240.1488	10.3158	40.9510	51.2529	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	96.7557	1.4859	0.1349	1.5473	5.9644	240.4589	9.5875	41.0375	51.6165	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	93.5605	1.0392	0.1315	1.1645	5.2248	240.1548	7.5085	39.8453	51.1955	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	94.1638	0.8253	0.1282	0.9515	5.0790	240.3685	5.3208	39.8101	51.1441	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	94.1500	0.7154	0.1345	0.8388	4.8432	239.4545	4.2291	39.6735	51.0737	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	94.2504	0.6923	0.1400	0.8186	4.6879	239.7653	4.4477	39.8924	51.2205	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	94.2033	0.6764	0.1381	0.8121	4.7285	239.8362	5.1064	39.9105	51.2324	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	94.0128	0.6922	0.1321	0.8181	4.7883	239.3459	5.7302	39.9712	51.2764	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	94.2338	0.7627	0.1722	0.8934	4.9294	240.2865	4.9086	39.8067	51.1689	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	94.3359	0.6855	0.1563	0.8417	4.9099	239.3645	4.2848	39.7543	51.1434	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	94.4631	0.6952	0.1326	0.8232	4.6421	238.8524	4.0049	39.6217	51.0938	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	94.1481	0.7044	0.1304	0.8296	5.2983	239.3259	3.7013	39.8079	51.1784	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	93.8849	0.7057	0.1318	0.8369	4.9872	240.3484	3.6707	39.7896	51.1316	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	94.0287	0.7271	0.1357	0.8561	4.9796	239.1570	3.8322	39.8229	51.1595	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	98.4951	0.7175	0.1392	0.8498	7.4917	239.4328	4.0105	40.5069	51.6043	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	94.0148	0.6961	0.1395	0.8251	7.4995	240.2849	3.7598	40.6449	51.6607	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	94.4401	0.6421	0.1369	0.7655	5.1279	240.2855	3.3629	39.9037	51.2433	0.0000	0.0000	0.0000
19/06/2026	95.1361	0.8061	0.1275	0.9322	6.2258	239.8346	4.5410	40.1774	51.3416	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	94.3447	0.6625	0.1304	0.7910	6.1191	240.2845	4.0160	40.1137	51.4193	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	94.1710	0.7763	0.1364	0.9005	6.0535	239.7845	3.6540	40.0912	51.4026	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	94.5924	0.7119	0.1359	0.8270	4.7340	240.2899	3.3086	39.5552	51.0192	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	94.3784	0.6713	0.1429	0.8020	4.7658	240.3841	2.9689	39.5358	51.0310	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	94.3197	0.6767	0.1265	0.7973	4.6869	240.8201	3.9422	39.6950	51.1240	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	94.0643	0.6653	0.1326	0.7887	4.8904	240.2313	6.8637	39.8592	51.2059	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	93.6682	0.6624	0.1343	0.7880	5.0288	240.2468	7.7940	39.9499	51.2542	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	93.7578	0.8560	0.1333	0.9824	5.0133	240.6322	5.6773	39.9594	51.2570	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	93.6851	0.6468	0.1306	0.7721	5.1439	239.9284	5.6509	40.1284	51.3616	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	93.2235	0.6430	0.1359	0.7761	5.2924	239.7347	6.0644	40.2745	51.4374	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	93.2911	0.6482	0.1337	0.7748	5.6974	240.1929	4.7039	40.1282	51.3545	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	93.2235	0.6421	0.0579	0.7655	2.3677	238.8524	2.9689	39.1727	50.4374	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.4393	0.8020	0.1312	0.9227	5.2406	239.9796	5.1884	39.9797	51.2347	0.2126	0.1115	0.0002
Máximo	98.4951	1.7725	0.1722	1.8215	7.4995	240.8201	10.3158	41.0375	51.6607	0.6576	3.3450	0.0050
Desv. Est.	1.0534	0.2716	0.0210	0.2506	0.9257	0.4724	1.9088	0.3968	0.2226	0.1420	0.6107	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	95.2970	1.3144	0.0549	1.3693	2.2219	240.1534	8.6852	39.0478	50.3185	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	94.8477	1.6195	0.0507	1.6702	2.4188	240.1488	10.3158	38.9329	50.0467	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	93.5470	0.8570	0.1128	0.9698	4.5591	240.4589	9.5875	39.9505	51.1158	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	93.3298	0.7351	0.1267	0.8618	5.0405	240.1548	7.5085	39.7659	51.0929	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	93.7345	0.6890	0.1252	0.8141	4.7353	240.3685	5.3208	39.6592	51.0659	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	93.9144	0.6801	0.1293	0.8094	4.6177	239.4545	4.2291	39.5824	51.0274	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	93.9739	0.6541	0.1282	0.7823	4.5381	239.7653	4.4477	39.6125	51.0624	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	93.8594	0.6486	0.1304	0.7790	4.5427	239.8362	5.1064	39.7067	51.1172	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	93.8062	0.6591	0.1266	0.7858	4.6259	239.3459	5.7302	39.6983	51.1072	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	93.7658	0.6693	0.1362	0.8055	4.6774	240.2865	4.9086	39.6747	51.0829	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	94.0391	0.6446	0.1296	0.7742	4.5418	239.3645	4.2848	39.5717	51.0460	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	94.1548	0.6357	0.1283	0.7640	4.4701	238.8524	4.0049	39.5289	51.0290	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	93.6855	0.6703	0.1271	0.7975	4.8744	239.3259	3.7013	39.6541	51.0754	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	93.6491	0.6757	0.1286	0.8042	4.8818	240.3484	3.6707	39.6706	51.0802	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	93.6295	0.6750	0.1298	0.8047	4.8128	239.1570	3.8322	39.7185	51.1064	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	95.1043	0.6620	0.1317	0.7937	4.3209	239.4328	4.0105	39.2604	50.8563	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	93.2316	0.6656	0.1314	0.7970	5.3049	240.2849	3.7598	39.7937	51.1545	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	93.6599	0.6233	0.1297	0.7530	4.8544	240.2855	3.3629	39.7374	51.1528	0.0000	0.0000	0.0000
19/06/2026	93.6810	0.6942	0.1218	0.8160	4.8602	239.8346	4.5410	39.6325	51.0491	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	93.6662	0.6231	0.1256	0.7487	4.9202	240.2845	4.0160	39.6950	51.1316	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	93.5061	0.6214	0.1275	0.7490	5.0903	239.7845	3.6540	39.7345	51.1541	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	94.2605	0.6625	0.1171	0.7795	4.4063	240.2899	3.3086	39.4559	50.9751	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	94.1711	0.6545	0.1240	0.7785	4.5668	240.3841	2.9689	39.4501	50.9746	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	94.1507	0.6429	0.1221	0.7650	4.5298	240.8201	3.9422	39.5024	51.0123	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	93.6709	0.6547	0.1239	0.7785	4.7673	240.2313	6.8637	39.7383	51.1340	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	93.4299	0.6501	0.1280	0.7781	4.8965	240.2468	7.7940	39.8561	51.2005	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	93.4940	0.6930	0.1261	0.8192	4.8678	240.6322	5.6773	39.7747	51.1266	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	93.4045	0.6269	0.1259	0.7528	4.9550	239.9284	5.6509	39.8795	51.2306	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	92.9637	0.6376	0.1327	0.7703	5.1079	239.7347	6.0644	40.1218	51.3535	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	93.0708	0.6397	0.1255	0.7652	5.3053	240.1929	4.7039	39.9477	51.2602	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	92.9637	0.6214	0.0507	0.7487	2.2219	238.8524	2.9689	38.9329	50.0467	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	93.8233	0.7193	0.1219	0.8412	4.6104	239.9796	5.1884	39.6452	51.0380	0.2126	3.5740	0.0050
Máximo	95.2970	1.6195	0.1362	1.6702	5.3053	240.8201	10.3158	40.1218	51.3535	0.6576	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.5310	0.2117	0.0193	0.1931	0.6701	0.4724	1.9088	0.2447	0.2527	0.1420	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2026	94.9630	1.2173	0.0474	1.2781	2.0485	240.1534	8.6852	38.8964	50.2184	0.3365	3.3450	0.0050
02/06/2026	89.8447	1.3364	0.0474	1.3943	1.9591	240.1488	10.3158	38.6046	49.7589	0.1453	0.0000	0.0000
03/06/2026	90.3074	0.6249	0.0614	0.7532	1.3760	240.4589	9.5875	39.2312	50.7740	0.3059	0.0000	0.0000
04/06/2026	92.8182	0.6218	0.1207	0.7509	4.9192	240.1548	7.5085	39.6810	50.8520	0.4512	0.0000	0.0000
05/06/2026	93.1868	0.6340	0.1219	0.7621	4.4591	240.3685	5.3208	39.5130	50.9797	0.2906	0.0000	0.0000
06/06/2026	93.6180	0.6559	0.1234	0.7823	4.4844	239.4545	4.2291	39.4929	50.9734	0.0535	0.0000	0.0000
07/06/2026	93.5297	0.6349	0.1211	0.7599	4.4036	239.7653	4.4477	39.4836	51.0023	0.1376	0.0000	0.0000
08/06/2026	93.4748	0.6322	0.1241	0.7583	4.3600	239.8362	5.1064	39.5587	51.0318	0.1300	0.0000	0.0000
09/06/2026	93.5006	0.6300	0.1233	0.7591	4.4800	239.3459	5.7302	39.6162	51.0616	0.1759	0.0000	0.0000
10/06/2026	93.5190	0.6356	0.1276	0.7666	4.4010	240.2865	4.9086	39.4416	50.9288	0.0612	0.0000	0.0000
11/06/2026	93.6448	0.6086	0.1236	0.7394	4.3183	239.3645	4.2848	39.4649	50.9459	0.1759	0.0000	0.0000
12/06/2026	93.9434	0.6138	0.1241	0.7411	4.0937	238.8524	4.0049	39.4222	50.9747	0.3441	0.0000	0.0000
13/06/2026	93.2443	0.6436	0.1240	0.7730	4.4303	239.3259	3.7013	39.5013	50.9792	0.2141	0.0000	0.0000
14/06/2026	93.4289	0.6508	0.1257	0.7820	4.7122	240.3484	3.6707	39.5782	51.0367	0.0076	0.0000	0.0000
15/06/2026	93.3880	0.6395	0.1248	0.7706	4.5136	239.1570	3.8322	39.5731	51.0376	0.2294	0.0000	0.0000
16/06/2026	91.0516	0.5920	0.1232	0.7187	1.4600	239.4328	4.0105	38.2895	50.3116	0.6576	0.0000	0.0000
17/06/2026	90.8484	0.6043	0.1199	0.7384	4.6384	240.2849	3.7598	39.5400	51.0251	0.0229	0.0000	0.0000
18/06/2026	93.3807	0.6097	0.1177	0.7429	4.3543	240.2855	3.3629	39.4250	50.9817	0.0000	0.0000	0.0000
19/06/2026	92.0657	0.6266	0.1123	0.7438	2.6626	239.8346	4.5410	39.2313	50.8466	0.2906	0.0000	0.0000
20/06/2026	92.4362	0.5235	0.1154	0.6488	4.4349	240.2845	4.0160	39.4009	50.9546	0.1606	0.0000	0.0000
21/06/2026	92.5340	0.4564	0.1176	0.5817	4.5052	239.7845	3.6540	39.4873	50.9102	0.2294	0.0000	0.0000
22/06/2026	93.8975	0.6101	0.1106	0.7460	4.0807	240.2899	3.3086	39.3908	50.9473	0.1453	0.0000	0.0000
23/06/2026	93.9558	0.6377	0.1160	0.7564	4.3810	240.3841	2.9689	39.3923	50.9359	0.1529	0.0000	0.0000
24/06/2026	93.9062	0.6304	0.1196	0.7526	4.4188	240.8201	3.9422	39.4079	50.9584	0.1300	0.0000	0.0000
25/06/2026	93.5082	0.6363	0.1170	0.7601	4.5355	240.2313	6.8637	39.5261	51.0155	0.1300	0.0000	0.0000
26/06/2026	93.2736	0.6345	0.1179	0.7680	4.7079	240.2468	7.7940	39.7051	51.1134	0.3976	0.0000	0.0000
27/06/2026	93.2576	0.6305	0.1213	0.7602	4.7200	240.6322	5.6773	39.5686	50.9179	0.2447	0.0000	0.0000
28/06/2026	92.9494	0.6110	0.1218	0.7373	4.8410	239.9284	5.6509	39.7003	51.1250	0.3212	0.0000	0.0000
29/06/2026	92.6738	0.6308	0.1275	0.7627	4.9476	239.7347	6.0644	39.9850	51.2763	0.2982	0.0000	0.0000
30/06/2026	92.5677	0.6292	0.1209	0.7520	4.9445	240.1929	4.7039	39.8268	51.1939	0.1376	0.0000	0.0000
Mínimo	89.8447	0.4564	0.0474	0.5817	1.3760	238.8524	2.9689	38.2895	49.7589	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	92.9573	0.6614	0.1140	0.7847	4.0864	239.9796	5.1884	39.4312	50.9023	0.2126	3.5740	0.0050
Máximo	94.9630	1.3364	0.1276	1.3943	4.9476	240.8201	10.3158	39.9850	51.2763	0.6576	3.5740	0.0050
Desv. Est.	1.1356	0.1724	0.0215	0.1556	1.0343	0.4724	1.9088	0.3314	0.3007	0.1420	0.0000	0.0000