

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	94.3165	0.6495	0.1598	0.8031	7.3066	241.5136	10.7934	39.8967	51.4838	0.3365	3.9930	0.0050
02/03/2026	94.5607	0.6481	0.1596	0.8027	7.3469	241.3558	10.6737	39.8222	51.4890	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	94.6928	0.6464	0.1595	0.8038	7.2594	241.2374	10.5748	39.7646	51.3879	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	94.6801	0.6499	0.1596	0.8059	7.3263	241.1471	9.5081	39.8830	52.0569	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	94.6197	0.6494	0.1584	0.8004	7.3772	241.3126	8.7088	39.8853	52.0683	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	94.6854	0.6492	0.1590	0.7949	7.3515	240.7556	7.0824	39.8514	52.0819	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	94.6642	0.6423	0.1598	0.7984	7.3630	240.9216	6.3694	39.8278	52.0840	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	94.5837	0.6463	0.1588	0.8035	7.3478	241.2238	5.8194	39.8893	52.0763	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	94.6389	0.6413	0.1586	0.7985	7.3992	241.8523	5.4225	39.8814	52.0858	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	94.6928	0.6465	0.1587	0.8037	7.3986	242.1245	5.1677	39.8973	52.0148	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	94.4842	0.6447	0.1595	0.7992	7.3825	241.5418	5.1760	39.8915	52.0711	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	94.5895	0.6497	0.1590	0.8071	7.3967	241.5687	4.8738	39.8869	52.0536	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	94.5596	0.6478	0.1584	0.8014	7.3844	241.3598	4.4213	39.8954	52.0616	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	94.6587	0.6486	0.1599	0.8061	7.2597	241.3581	4.2556	39.8750	52.0797	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	94.4392	0.6414	0.1592	0.7935	7.2231	241.5285	3.7598	39.8983	52.0200	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	94.6293	0.6486	0.1583	0.8058	7.3288	241.4849	5.4935	39.8370	52.0332	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	94.5883	0.6495	0.1597	0.8007	7.3428	241.5212	5.0688	39.8826	52.0842	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	94.6863	0.6485	0.1569	0.7993	7.3251	241.3656	5.4782	39.7480	52.0870	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	94.6266	0.6479	0.1595	0.8056	7.3251	241.5239	5.6899	39.8674	52.0272	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	94.6983	0.6443	0.1571	0.7978	7.2918	241.2837	5.6871	39.8807	52.0810	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	94.5534	0.6482	0.1599	0.8074	7.3652	241.5417	5.2136	39.8623	52.0894	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	94.5417	0.6454	0.1586	0.7918	7.2979	241.3686	5.3821	39.8871	52.0538	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	94.6862	0.6461	0.1592	0.8052	7.3258	242.3721	6.2455	39.8710	52.0823	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	94.6773	0.6492	0.1578	0.8019	7.3615	241.3987	6.0171	39.8742	52.0874	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	94.6823	0.6462	0.1592	0.7985	7.3506	241.2565	6.6590	39.8893	52.0229	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	94.6904	0.6491	0.1598	0.8012	7.3906	241.7289	6.8610	39.7178	52.0784	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	98.3184	0.6405	0.1609	0.7959	7.3381	241.7587	6.0589	39.8492	52.0403	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	98.1984	0.5996	0.1594	0.7544	7.3863	241.7481	5.3459	38.6516	50.5577	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	98.1982	0.6673	0.1660	0.8234	7.3960	240.8755	5.1927	38.7232	50.5900	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	98.1009	0.7106	0.1672	0.8728	7.3609	241.5269	5.4643	38.8281	50.6600	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	98.1948	0.6393	0.1571	0.7942	7.3064	241.3987	5.2275	38.6676	50.5573	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	94.3165	0.5996	0.1569	0.7544	7.2231	240.7556	3.7598	38.6516	50.5577	0.2676	3.9930	0.0050
Promedio	95.0914	0.6481	0.1596	0.8028	7.3436	241.4519	6.3503	39.7472	51.8563	0.5866	3.9930	0.0050
Máximo	98.3184	0.6499	0.1672	0.8728	7.3992	242.3721	10.7934	39.8983	52.0894	1.1394	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.9604	0.0093	0.0009	0.0098	0.0450	0.3247	1.9349	0.2330	0.3336	0.1974	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	93.2655	0.6212	0.1506	0.7717	6.7473	241.5136	10.7934	39.6071	51.1296	0.3365	3.9930	0.0050
02/03/2026	93.2891	0.6197	0.1486	0.7683	6.7606	241.3558	10.6737	39.4292	51.1951	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	93.3678	0.6237	0.1515	0.7752	6.7629	241.2374	10.5748	39.4380	51.0539	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	93.4636	0.6231	0.1511	0.7742	6.5570	241.1471	9.5081	39.5453	51.4060	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	93.6254	0.6185	0.1495	0.7680	6.7512	241.3126	8.7088	39.5606	51.8450	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	93.4370	0.6181	0.1515	0.7696	6.7841	240.7556	7.0824	39.5075	51.7959	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	93.6010	0.6182	0.1500	0.7682	6.6658	240.9216	6.3694	39.5134	51.7942	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	93.3195	0.6269	0.1488	0.7757	6.8234	241.2238	5.8194	39.5175	51.8111	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	93.7469	0.6166	0.1515	0.7681	6.8909	241.8523	5.4225	39.5172	51.7868	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	93.3399	0.6161	0.1500	0.7661	6.6853	242.1245	5.1677	39.5755	51.7708	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	93.6277	0.6188	0.1514	0.7703	6.6217	241.5418	5.1760	39.5048	51.8036	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	93.4916	0.6236	0.1487	0.7723	6.8293	241.5687	4.8738	39.5031	51.7370	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	93.3855	0.6223	0.1490	0.7713	6.7981	241.3598	4.4213	39.5619	51.8102	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	93.2992	0.6223	0.1508	0.7731	6.7006	241.3581	4.2556	39.5158	51.8482	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	93.5406	0.6157	0.1494	0.7651	6.7893	241.5285	3.7598	39.5454	51.7894	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	93.9141	0.6229	0.1494	0.7722	6.7389	241.4849	5.4935	39.5176	51.8057	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	93.4554	0.6208	0.1517	0.7725	6.7202	241.5212	5.0688	39.4241	51.8177	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	93.5200	0.6286	0.1497	0.7783	6.7347	241.3656	5.4782	39.4350	51.8388	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	93.4891	0.6231	0.1502	0.7732	6.6371	241.5239	5.6899	39.4638	51.7863	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	93.6899	0.6170	0.1492	0.7662	6.6651	241.2837	5.6871	39.5656	51.7662	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	93.3884	0.6165	0.1504	0.7670	6.9273	241.5417	5.2136	39.5033	51.8135	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	93.5254	0.6182	0.1488	0.7670	6.7069	241.3686	5.3821	39.4549	51.7135	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	93.6535	0.6149	0.1496	0.7645	6.8922	242.3721	6.2455	39.4693	51.8107	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	93.2509	0.6211	0.1506	0.7717	6.7946	241.3987	6.0171	39.4657	51.7565	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	93.5392	0.6192	0.1477	0.7669	6.8216	241.2565	6.6590	39.4228	51.7915	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	93.5503	0.6177	0.1496	0.7673	6.8380	241.7289	6.8610	39.4117	51.7490	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	94.6575	0.6122	0.1517	0.7638	6.7753	241.7587	6.0589	39.2838	51.4694	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	98.1139	0.5869	0.1560	0.7430	6.8435	241.7481	5.3459	38.5999	50.5248	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	98.0819	0.5832	0.1597	0.7429	6.8405	240.8755	5.1927	38.6168	50.5353	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	97.9576	0.5928	0.1612	0.7540	6.7039	241.5269	5.4643	38.7027	50.5755	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	98.0991	0.6046	0.1536	0.7582	6.5515	241.3987	5.2275	38.5897	50.5078	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	93.2509	0.5869	0.1477	0.7430	6.5570	240.7556	3.7598	38.5999	50.5248	0.2676	3.9930	0.0050
Promedio	93.6981	0.6187	0.1502	0.7690	6.7594	241.4698	6.3503	39.4593	51.6507	0.5866	3.9930	0.0050
Máximo	98.1139	0.6286	0.1560	0.7783	6.9273	242.3721	10.7934	39.6071	51.8482	1.1394	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.4026	0.0072	0.0030	0.0081	0.0852	0.3318	1.9349	0.2678	0.4112	0.1974	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	92.3306	0.5925	0.1413	0.7376	6.2159	241.5136	10.7934	39.1229	50.8436	0.3365	3.9930	0.0050
02/03/2026	92.1081	0.5904	0.1404	0.7336	6.1791	241.3558	10.6737	39.1301	50.7984	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	92.2587	0.5922	0.1407	0.7417	6.1260	241.2374	10.5748	39.1124	50.7921	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	92.1126	0.6008	0.1406	0.7483	6.1138	241.1471	9.5081	39.2031	50.7905	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	92.4048	0.5912	0.1402	0.7333	6.1721	241.3126	8.7088	39.1501	51.5519	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	92.3053	0.5922	0.1403	0.7364	6.2314	240.7556	7.0824	39.1057	51.5017	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	92.2345	0.5911	0.1420	0.7371	6.1274	240.9216	6.3694	39.1346	51.5095	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	92.1773	0.6071	0.1401	0.7498	6.1027	241.2238	5.8194	39.1048	51.5536	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	92.2136	0.5913	0.1404	0.7341	6.3811	241.8523	5.4225	39.1116	51.5057	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	92.1450	0.5921	0.1406	0.7407	6.1167	242.1245	5.1677	39.1080	51.5029	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	92.3912	0.5907	0.1422	0.7392	6.1191	241.5418	5.1760	39.1242	51.5218	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	92.2207	0.5935	0.1400	0.7408	6.2448	241.5687	4.8738	39.1367	51.5460	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	92.3619	0.5908	0.1403	0.7388	6.1013	241.3598	4.4213	39.1822	51.5336	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	92.1275	0.5930	0.1402	0.7409	6.1733	241.3581	4.2556	39.1040	51.5092	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	92.1477	0.5915	0.1404	0.7354	6.1769	241.5285	3.7598	39.1410	51.5030	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	92.6413	0.5930	0.1403	0.7362	6.1524	241.4849	5.4935	39.1155	51.5115	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	92.2098	0.5948	0.1423	0.7477	6.2020	241.5212	5.0688	39.1159	51.5913	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	92.2236	0.6022	0.1417	0.7452	6.1196	241.3656	5.4782	39.1186	51.5356	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	92.1608	0.5904	0.1405	0.7383	6.1036	241.5239	5.6899	39.1157	51.5012	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	92.3049	0.5900	0.1408	0.7431	6.1234	241.2837	5.6871	39.2160	51.5073	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	92.1432	0.5911	0.1404	0.7367	6.1736	241.5417	5.2136	39.1013	51.5075	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	92.3070	0.5910	0.1408	0.7342	6.1258	241.3686	5.3821	39.1082	51.5005	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	92.1825	0.5906	0.1400	0.7384	6.2191	242.3721	6.2455	39.1390	51.5057	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	92.1326	0.5971	0.1403	0.7419	6.1436	241.3987	6.0171	39.1001	51.5047	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	92.1462	0.5930	0.1408	0.7365	6.1105	241.2565	6.6590	39.1304	51.5192	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	92.2027	0.5905	0.1403	0.7402	6.1140	241.7289	6.8610	39.1368	51.5359	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	92.2512	0.5865	0.1418	0.7379	6.1257	241.7587	6.0589	38.4483	50.4405	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	98.0483	0.5755	0.1532	0.7297	6.1378	241.7481	5.3459	38.5493	50.4884	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	97.9215	0.5648	0.1544	0.7244	6.1600	240.8755	5.1927	38.5403	50.4346	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	97.8195	0.5689	0.1549	0.7343	6.2216	241.5269	5.4643	38.5969	50.4662	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	98.0180	0.5844	0.1491	0.7384	6.1334	241.3987	5.2275	38.5302	50.4809	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	92.1081	0.5755	0.1400	0.7297	6.1013	240.7556	3.7598	38.4483	50.4405	0.2676	0.0000	0.0050
Promedio	92.4462	0.5924	0.1412	0.7391	6.1583	241.4698	6.3503	39.0845	51.3433	0.5866	3.9900	0.0050
Máximo	98.0483	0.6071	0.1549	0.7498	6.3811	242.3721	10.7934	39.2160	51.5913	1.1394	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.1039	0.0053	0.0025	0.0047	0.0606	0.3247	1.9349	0.1685	0.3552	0.1974	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	92.5970	0.6760	0.1498	0.8247	6.8952	241.4618	10.7934	40.8615	51.7908	0.3365	3.5740	0.0050
02/03/2026	91.6063	0.6784	0.1490	0.8257	6.8928	241.6367	10.6737	40.8669	51.7846	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	91.5584	0.6745	0.1500	0.8245	6.8901	241.3002	10.5748	40.8737	51.7841	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	91.5998	0.6793	0.1498	0.8196	6.8844	241.6581	9.5081	40.8403	51.7999	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	91.5977	0.6738	0.1499	0.8187	6.8921	241.5927	8.7088	40.8765	51.7554	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	91.6041	0.6791	0.1497	0.8261	6.8329	241.2723	7.0824	40.8764	51.7898	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	92.1299	0.6563	0.1493	0.8017	6.8928	241.2329	6.3694	40.8030	51.7886	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	92.7897	0.6272	0.1419	0.7595	6.4497	241.8018	5.8194	40.3407	51.5004	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	92.4701	0.6278	0.1425	0.7541	7.1181	241.5241	5.4225	40.2850	51.4586	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	92.4934	0.6008	0.1336	0.7316	6.5282	241.1708	5.1677	40.1659	51.4087	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	92.3544	0.6173	0.1326	0.7398	6.7066	241.1281	5.1760	40.4111	51.5491	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	92.0392	0.6066	0.1337	0.7373	7.2815	241.8915	4.8738	40.6093	51.6641	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	92.2150	0.6182	0.1413	0.7528	7.8570	241.8637	4.4213	40.7954	51.7644	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	91.7976	0.6406	0.1387	0.7767	6.9311	241.7221	4.2556	40.4940	51.5832	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	91.7869	0.6134	0.1433	0.7502	6.8002	241.6890	3.7598	40.5394	51.6135	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	91.4377	0.6081	0.1542	0.7560	7.0298	241.5667	5.4935	40.9611	51.8436	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	91.3712	0.8654	0.1522	1.0087	7.9558	241.3210	5.0688	40.8524	51.7555	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	91.7154	0.7797	0.1445	0.9243	8.8513	241.6490	5.4782	41.0806	51.8958	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	91.9544	0.6149	0.1386	0.7430	7.7123	241.8823	5.6899	40.6226	51.6558	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	91.3850	0.8941	0.1533	1.0216	9.4027	241.7588	5.6871	41.3301	52.0369	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	91.2681	0.6172	0.1372	0.7509	7.7196	241.4800	5.2136	40.7885	51.7510	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	91.3497	0.6169	0.1476	0.7542	7.1647	241.6863	5.3821	40.7556	51.7294	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	91.1408	0.6110	0.1470	0.7558	7.2697	241.4903	6.2455	40.8250	51.7641	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	91.1342	0.6165	0.1444	0.7527	7.4353	241.6141	6.0171	40.9273	51.8193	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	91.1849	0.6369	0.1426	0.7710	7.8577	241.2747	6.6590	40.9015	51.8130	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	91.1854	0.6182	0.1464	0.7581	7.2247	241.2483	6.8610	40.6414	51.6651	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	91.2093	0.6161	0.1414	0.7537	7.4159	241.1121	6.0589	40.7288	51.7121	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	91.1300	0.6192	0.1401	0.7574	7.4034	241.2865	5.3459	40.7470	51.7242	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	91.1413	0.6786	0.1458	0.8154	7.5608	241.1145	5.1927	40.8856	51.7935	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	90.9214	0.6743	0.1460	0.8177	7.5133	241.1214	5.4643	40.9286	51.8334	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	90.8370	0.6469	0.1375	0.7830	7.6568	241.7042	5.2275	40.7832	51.7430	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	90.8370	0.6008	0.1326	0.7316	6.4497	241.1121	3.7598	40.1659	51.4087	0.2676	3.5740	0.0050
Promedio	91.6453	0.6575	0.1443	0.7957	7.3234	241.4921	6.2481	40.7548	51.7281	0.5753	3.5740	0.0050
Máximo	92.7897	0.8941	0.1542	1.0216	9.4027	241.8915	10.7934	41.3301	52.0369	1.1394	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.5239	0.0699	0.0059	0.0715	0.6298	0.2508	1.8632	0.2379	0.1293	0.1966	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	91.5458	0.6438	0.1459	0.7898	6.4728	241.4618	10.7934	40.5221	51.5773	0.3365	3.5740	0.0050
02/03/2026	91.2651	0.6451	0.1448	0.7899	6.4376	241.6367	10.6737	40.5316	51.5817	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	91.1786	0.6451	0.1439	0.7890	6.4648	241.3002	10.5748	40.5130	51.5966	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	91.2645	0.6404	0.1447	0.7852	6.5187	241.6581	9.5081	40.5340	51.6311	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	91.2458	0.6414	0.1450	0.7864	6.5468	241.5927	8.7088	40.4966	51.6045	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	91.2973	0.6471	0.1445	0.7916	6.4437	241.2723	7.0824	40.5014	51.5945	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	91.6296	0.6180	0.1372	0.7553	6.5015	241.2329	6.3694	40.3931	51.5365	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	92.0821	0.6015	0.1314	0.7329	6.3668	241.8018	5.8194	40.2135	51.4325	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	92.2436	0.6004	0.1290	0.7294	6.3759	241.5241	5.4225	40.0899	51.3667	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	92.2920	0.5872	0.1305	0.7177	6.3881	241.1708	5.1677	40.0616	51.3597	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	92.0819	0.5923	0.1259	0.7182	6.5494	241.1281	5.1760	40.1532	51.4087	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	91.7540	0.5925	0.1290	0.7216	6.6665	241.8915	4.8738	40.3320	51.5054	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	91.7205	0.5899	0.1362	0.7261	6.6118	241.8637	4.4213	40.3674	51.5233	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	91.5584	0.6084	0.1344	0.7429	6.7239	241.7221	4.2556	40.4248	51.5429	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	91.6066	0.5981	0.1368	0.7349	6.6195	241.6890	3.7598	40.4531	51.5642	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	91.0725	0.5908	0.1472	0.7380	6.8217	241.5667	5.4935	40.7519	51.7280	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	90.9502	0.6186	0.1472	0.7658	7.1268	241.3210	5.0688	40.6473	51.6529	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	91.3315	0.6087	0.1359	0.7445	6.9741	241.6490	5.4782	40.4647	51.5646	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	91.6163	0.5978	0.1306	0.7283	6.7806	241.8823	5.6899	40.3684	51.5213	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	90.2454	0.6548	0.1314	0.7862	7.9066	241.7588	5.6871	40.8004	51.7205	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	90.9258	0.5969	0.1335	0.7304	7.2891	241.4800	5.2136	40.6521	51.6768	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	91.1450	0.6000	0.1388	0.7388	6.9651	241.6863	5.3821	40.6307	51.6598	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	90.9322	0.5996	0.1448	0.7444	7.0532	241.4903	6.2455	40.7411	51.7178	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	90.9265	0.6053	0.1373	0.7426	7.1444	241.6141	6.0171	40.7039	51.6972	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	90.9942	0.6069	0.1353	0.7422	7.1904	241.2747	6.6590	40.6326	51.6583	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	91.0941	0.6030	0.1380	0.7409	7.1377	241.2483	6.8610	40.5840	51.6331	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	90.9671	0.6016	0.1380	0.7396	7.2536	241.1121	6.0589	40.6270	51.6578	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	90.9744	0.6061	0.1373	0.7434	7.2056	241.2865	5.3459	40.6372	51.6605	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	90.8219	0.6002	0.1406	0.7407	7.3251	241.1145	5.1927	40.6923	51.6934	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	90.6453	0.6044	0.1414	0.7458	7.3961	241.1214	5.4643	40.7928	51.7451	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	90.6568	0.6141	0.1346	0.7486	7.5223	241.7042	5.2275	40.7193	51.7018	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	90.2454	0.5872	0.1259	0.7177	6.3668	241.1121	3.7598	40.0616	51.3597	0.2676	3.5740	0.0050
Promedio	91.3136	0.6115	0.1379	0.7494	6.8419	241.4850	6.2821	40.5104	51.5937	0.5733	3.5740	0.0050
Máximo	92.2920	0.6548	0.1472	0.7916	7.9066	241.8915	10.7934	40.8004	51.7451	1.1394	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.4793	0.0204	0.0061	0.0240	0.3908	0.2520	1.8853	0.1986	0.1044	0.1996	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/03/2026	90.8842	0.6017	0.1407	0.7462	6.1086	241.4618	10.7934	40.1498	51.4004	0.3365	3.5740	0.0050
02/03/2026	90.8384	0.6098	0.1402	0.7562	6.1078	241.6367	10.6737	40.1518	51.4165	0.4894	0.0000	0.0000
03/03/2026	90.8183	0.6113	0.1403	0.7549	6.1077	241.3002	10.5748	40.1098	51.4042	0.5200	0.0000	0.0000
04/03/2026	90.8750	0.6027	0.1401	0.7428	6.1229	241.6581	9.5081	40.1799	51.4382	0.4665	0.0000	0.0000
05/03/2026	90.8125	0.6086	0.1401	0.7494	6.1780	241.5927	8.7088	40.1028	51.4161	0.6653	0.0000	0.0000
06/03/2026	90.9462	0.6050	0.1413	0.7547	6.1297	241.2723	7.0824	40.1038	51.4193	0.6500	0.0000	0.0000
07/03/2026	90.8702	0.5940	0.1291	0.7258	6.2458	241.2329	6.3694	40.2043	51.4318	0.6347	0.0000	0.0000
08/03/2026	91.8552	0.5844	0.1158	0.7200	6.1311	241.8018	5.8194	39.8089	51.2139	0.8182	0.0000	0.0000
09/03/2026	91.4896	0.5783	0.1234	0.7114	6.2140	241.5241	5.4225	40.0041	51.3109	0.7188	0.0000	0.0000
10/03/2026	92.0731	0.5751	0.1250	0.7041	6.2402	241.1708	5.1677	39.9821	51.3224	1.1394	0.0000	0.0000
11/03/2026	91.6853	0.5754	0.1201	0.7058	6.4222	241.1281	5.1760	39.9876	51.3189	0.2982	0.0000	0.0000
12/03/2026	91.0098	0.5844	0.1249	0.7131	6.3149	241.8915	4.8738	40.2714	51.4751	0.8335	0.0000	0.0000
13/03/2026	90.3882	0.5744	0.1297	0.7057	6.1552	241.8637	4.4213	40.2237	51.4541	0.6424	0.0000	0.0000
14/03/2026	91.3362	0.5894	0.1307	0.7257	6.4988	241.7221	4.2556	40.3098	51.4566	0.3671	0.0000	0.0000
15/03/2026	91.4326	0.5861	0.1314	0.7246	6.4991	241.6890	3.7598	40.3919	51.5297	0.7265	0.0000	0.0000
16/03/2026	90.6510	0.5779	0.1406	0.7209	6.6333	241.5667	5.4935	40.5544	51.6245	0.4971	0.0000	0.0000
17/03/2026	89.9220	0.5646	0.1409	0.7142	6.8035	241.3210	5.0688	40.4967	51.5521	0.7800	0.0000	0.0000
18/03/2026	89.0681	0.5783	0.1318	0.7140	6.6269	241.6490	5.4782	40.3294	51.5061	0.4894	0.0000	0.0000
19/03/2026	90.6737	0.5746	0.1266	0.7041	6.4835	241.8823	5.6899	40.2583	51.4640	0.2676	0.0000	0.0000
20/03/2026	88.6214	0.5791	0.1260	0.7101	6.9397	241.7588	5.6871	40.4677	51.5792	0.2753	0.0000	0.0000
21/03/2026	90.4552	0.5853	0.1305	0.7197	6.9409	241.4800	5.2136	40.5416	51.6016	0.7571	0.0000	0.0000
22/03/2026	90.8295	0.5894	0.1304	0.7206	6.8202	241.6863	5.3821	40.5599	51.6270	0.7112	0.0000	0.0000
23/03/2026	90.7102	0.5891	0.1410	0.7307	6.9373	241.4903	6.2455	40.6064	51.6373	0.4512	0.0000	0.0000
24/03/2026	90.5687	0.5968	0.1298	0.7340	7.0209	241.6141	6.0171	40.5761	51.6258	0.4894	0.0000	0.0000
25/03/2026	90.2128	0.5925	0.1283	0.7303	7.0306	241.2747	6.6590	40.5603	51.6149	0.5582	0.0000	0.0000
26/03/2026	91.0030	0.5916	0.1332	0.7297	7.0573	241.2483	6.8610	40.5299	51.6062	0.4894	0.0000	0.0000
27/03/2026	90.7789	0.5881	0.1335	0.7248	7.1018	241.1121	6.0589	40.4644	51.5683	0.7265	0.0000	0.0000
28/03/2026	90.7290	0.5940	0.1340	0.7280	7.0883	241.2865	5.3459	40.5762	51.6271	0.6271	0.0000	0.0000
29/03/2026	90.4404	0.5814	0.1352	0.7221	7.0981	241.1145	5.1927	40.5757	51.6105	0.5047	0.0000	0.0000
30/03/2026	90.4615	0.5807	0.1361	0.7263	7.2568	241.1214	5.4643	40.6557	51.6774	0.2676	0.0000	0.0000
31/03/2026	90.4526	0.5945	0.1308	0.7301	7.3218	241.7042	5.2275	40.6602	51.6759	0.6347	0.0000	0.0000
Mínimo	88.6214	0.5646	0.1158	0.7041	6.1077	241.1121	3.7598	39.8089	51.2139	0.2676	3.5740	0.0050
Promedio	90.7480	0.5881	0.1324	0.7257	6.5772	241.4850	6.2821	40.3245	51.4977	0.5733	3.5740	0.0050
Máximo	92.0731	0.6113	0.1413	0.7562	7.2568	241.8915	10.7934	40.6557	51.6774	1.1394	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.7004	0.0118	0.0069	0.0153	0.3932	0.2520	1.8853	0.2322	0.1191	0.1996	0.0000	0.0000